


ČELNÍ POHLED




POZNÁMKA  
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE, ROZM. 396x236x112mm  
TŘ2, KRYTÍ IP30, VÝVODY SPODEM

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 3NPE~40Hz,400V,TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE  
ČSN 33 2000-4-41ed3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON : Pi = 12 kW  
SOUDOBÝ PŘÍKON : Ps = 6 kW

NÁZEV	PŘÍVOD	MYČKA		I	01	REZ	výtah	vývod
VÝKON [kW]		2,8			0.2		1,5	4,0
M.Č.	CHODBA	VÝDEJ 1NP		VÝDEJ 1NP	VÝDEJ 1NP			VÝDEJ 2NP

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT SILNOP. ELEKTROTECHNIKA: Ing.J.TRUNDA		<div></div> <div>GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov</div>	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:		ČÁST:TECHNOLOGIE	FORMÁT: A3
MŠ PIONÝRSKÁ - BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 730/9 792 01 BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		DATUM: <b>12/2023</b>	STUPEŇ:DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO: EL-15
ROZVADĚČ rs1			