



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4.41 ed.3 : ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, DOPLŇKOVÁ- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY A VODIČI CYKLo V DRÁŽCE POD OMÍTKOU A V NEREZ DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH
SPOLEČNĚ SE ZÁSUVKOVOU INSTALACÍ. OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY
LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL - 04
UPOZORNĚNÍ
ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT PŘED INSTALACÍ KOORDINOVÁNO S ROZMÍSTĚNÍM DIGESTOŘÍ A POTRUBÍM VZDUCHOTECHNIKY

PŘÍKLAD OZN. SVÍTIDEL

B/1a
01

B - TYP SVÍTIDLA

1a - OVLÁDAČ

01 - SVĚTELNÝ OKRUH

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. JIŘÍ TRUNDA		GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ PIONÝRSKÁ - BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 730/9 792 01 BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A1
		DATUM:	12/2023
		STUPĚN:	DPS
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘITKO:	ČÍSLO:
SVĚTELNÁ INSTALACE		1: 50	EL-05