

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA
2.01	PŮDA	95,41
2.02	PŮDA	53,79
2.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	20,61
2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,69
2.05	PŘEDSÍŇ	3,13
2.06	WC INVALIDÉ A DÍVKY	3,20
2.07	VÝLEVKA	0,70
2.08	WC CHLAPCI	3,13
2.09	KABINKA CHLAPCI	1,19
2.10	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	2,10
2.11	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,31
2.12	HERNA	75,94
2.13	KABINET	10,50
2.14	SKLAD	7,20
		280,90 m²

Požadavky na požární odolnost konstrukcí:

Požární stropy – II.SPB: EI15/DP3 – SDK podhled

Požární stěny – II.SPB: EI15/DP1 – zděná stěna

Revizní dvířka v požárním stropu – EW15/DP3

Případná vestavěná svítidla a klimatizační jednotky do podhledů s požární odolností musí být chráněna na požadovanou požární odolnost i z vrchní strany nad podhledem.

LEGENDA PBŘ

	hranice PÚ
	hranice PNP
N 1.01–II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
33	směr úniku a počet unikajících osob
	PHP
H	vnitřní odběrní místo D19 s tvarově stálou hadicí délky 30m
	hl. rozvaděč el. energie – "TOTAL STOP"
NÚ	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, neuzamykatelný uzávěr, pevný klíč
	nouzové osvětlení únikových cest
1	dveře s požární odolností EW15/DP3

Název stavby:	ŠD Havřice, Uherský Brod – půdní vestavby učebny
Místo stavby:	kat. ú. Havřice; parc. č. 595 Brodská 66, 688 01 UB – Havřice
Investor:	Město Uherský Brod IČO: 00291463 Masarykovo nám.100, 68801 Uh. Brod
Datum:	05/2022
Formát:	1:125 – A4
Stupeň PD:	stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 2.NP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	03