

Investor:
Město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/0497**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Žadatel:
PassiveArchitecture s.r.o.
Ing.arch. Vít Kolaja
Naardenská 141
68801 Uherský Brod

Název akce: **ŠD HAVŘICE, UHERSKÝ BROD – PŮDNÍ
VESTAVBY UČEBNY**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Havřice**

Adresa: **Brodská 66, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **21.03.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací stavebních úprav ŠD Havřice, Uherský Brod - Půdní vestavba učebny souhlasí za níže uvedených podmínek:

Vodovodní přípojka:

Stavebními úpravami nesmí dojít k poškození stávající vodoměrné sestavy a vodovodní přípojky. V případě poškození je nutno zařízení uvést do původního stavu na náklady investora.

Armatury v okolí stavby chránit proti poškození přejezdem stavebních strojů a udržovat je trvale přístupné.

Upozorňujeme, že stávající vodovodní přípojka je z PE, 1" z roku 1988 s vodoměrnou sestavou v šachtě. Z důvodu stáří vodovodní přípojky doporučujeme provést v rámci stavebních úprav objektu i rekonstrukci vodovodní přípojky ve stávající trase.

Doporučená rekonstrukce vodovodní přípojky ve stávající trase:

Vodoměrná šachta bude o minimálním rozměru 90 x 60 x hl. 60 cm a bude nově vystrojena.

Přípojka bude uložena v celé své trase do chráničky minimálně pod zpevněnými plochami (základy, chodník, vjezd, komunikace, ...) a to s přesahem minimálně 1,0 m. Doporučujeme PE, DN 50.

Vzhledem k tomu, že je přípojka prováděna ve stávající trase, bude realizace řešena za odstávky řadu. Odstávku řadu je nutno nahlásit min. 15 dnů před vlastní realizací stavby. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor stavby řešil s pracovníky provozu vodovodů naší a. s. termín realizace stavby minimálně 30 dnů před požadavkem na realizaci prací !

Výkopové práce si zajistí stavebník na své náklady.

Rekonstrukce přípojky bude provedena pracovníky provozu vodovodů Uherské Hradiště za úhradu na

základě objednávky investora.

Kanalizační přípojka:

Technický stav kanalizační přípojky nám není znám. V rámci stavby požadujeme prověření technického stavu přípojky kanalizace. V případě, že bude technický stav přípojky nevyhovující, požadujeme provedení rekonstrukce přípojky kanalizace ve stávající trase s využitím stávajícího místa napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Dešťové vody ze střechy objektu a z přístavby (cca 9,0 m²) budou odváděny stávajícím způsobem do areálové kanalizace. Přístavba objektu se umísťuje v místě stávajících zpevněných ploch. Vzhledem k zastavěnosti území a sklonu pozemku se změna v nakládání s dešťovými vodami nepožaduje. Stavebními úpravami se množství odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nenavysílá.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)