



Interní

BDA Architekti s.r.o.
Ing. arch. Lenka Horká
Nosticova 469/6
118 00 Praha 1

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE	NASE ZNACKA	VYRIZUJE / LINKA	MISTO ODESLANI / DNE
/ 09.01.2019	19/0016	Smotlachová/591 113 509	Ostrava/10.01.2019

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s., k PD pro účely vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k akci:

Stavební úpravy a dostavba kulturního domu v Zábřehu

Kat. území: Zábřeh na Moravě; parc. č.: 1969/1, 1970, 5463/23
Předložené podklady: PD – DÚR+DSP

Dle předložených podkladů se v blízkosti stavby nachází komunikační vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Jedná se o sdělovací zemní metalický kabel na poz. p.č. 5463/23.

Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (1m po stranách krajního vedení), podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a technickými normami.

V případě dotčení ochranného pásma kabelu musí být dodrženy *Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Případné nejasnosti během stavby je možno řešit na tel. 606 770 025. Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být prováděny ručně.

K projektové dokumentaci nemáme připomínky.

Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s povolením a realizací výše uvedené stavby.

Platnost tohoto stanoviska je do 10.01.2020.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(26)

Naděžda Smotlachová
Technik poskytování sítí senior

Přílohy:

1x Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí stavebník sám nebo u svých dodavatelů splněním těchto podmínek:

U podzemního komunikačního vedení (dále jen PKV):

- a) Před zahájením zemních prací objedná vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. a to 15 dnů předem, na e-mailu geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
- Po vytyčení PKV bude pracovníkem, který vytyčení provádí, vydán „Protokol o vytyčení“ a současně „Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu komunikačního vedení s vyznačenou s polohou komunikačního vedení.
- b) Během zemních prací upozorní na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, kde nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1m na každou stranu od krajního vedení. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně!
- c) Řádně zabezpečí odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka Telco Pro Services, a. s.
- e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásí společnosti Telco Pro Services, a.s. na e-mailu geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy, provádějící stavbu.
- g) Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů Telco Pro Services, a. s.
- h) Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.
- j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.

U nadzemního komunikačního vedení (dále jen NKV):

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
- b) Do vzdálenosti 1 m po stranách krajního NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
- c) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a.s. na geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
- d) Při poškození NKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.
- f) Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení *Souhlasu s činností v ochranném pásmu*.