

BDA architekti s.r.o.
Ing. arch. Lenka Horká
Nosticova 469/6
118 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1101928547

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 14.01.2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.
Dokumentace ve stupni DÚR+DSP

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4 kV s názvem:

„Stavební úpravy a dostavba kulturního domu v Zábřehu“, parc.č 1969/1, 1970, 5463/23 v kat. území Zábřeh na Moravě. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení je **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb., vládního nařízení č 80/1957 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:


- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení VN/NN musí být protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- navržená přístavba nesmí žádnou svou částí zasahovat do OP zemního kabelového vedení VN/NN
- výstavbou zpevněných ploch v OP zemních kabelových vedení VN/NN nesmí dojít k snížení hloubky uložení kabelů


- Výsadba zeleně – stromoví musí být řešena mimo OP zemního kabelového vedení vn/nn, a to včetně zamezení prorůstání kořenového systému do OP
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN (i dočasné) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, tzn. před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, budou uzavřeny smlouvy na přeložky a to na základě žádosti
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín - Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8, PSČ 405 02
 IČO: 247 29 035

246

Ing. Libor Socha
 vedoucí oddělení SEM Sítě Morava