

Hlavní ochranná
svorkovnice



22.39kW

VZT jednotka 1.NP



19.36kW

VZT jednotka 1.NP


POZNÁMKA:

Pi: 41,75 kW
Pp: 41,75 kW
Ip: 54,29 A
In: 600A (100A)
io: 8,17kA

DO STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE
INSTALOVAT MONTÁŽNÍ DESKU
K INSTALACI NOVÝCH PŘÍSTROJŮ



Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
doplňkové ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

	BKB Metal, a.s.		VYPRACOVAL/DRAWN BY	VLADIMÍR HOCHMANN
	Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava		KONTROLOVAL/CHECKED BY	ING. JAROSLAV HOLÁŇ
	702 00 Ostrava, Česká republika		VEDOUČÍ PROJEKTU/PROJECT MANAGER	ING. JAN ŠPUNDA
	www.bkbmetal.cz		TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMSSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.	

INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
PROJEKT/PROJECT	Areál tramvaje Poruba - VZT - šatny	DATUM/DATE	11/2022
		STUPEŇ/PHASE	DPS
		MĚŘÍTKO/SCALE	---
		JEDNOTKY/UNITS	mm
ČÁST/PART	D. Výkresová část D.1.4. Silnoproudá elektrotechnika	FORMÁT/FORMAT	A3
		POČET A4/NO. OF A4	2
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5116-01
		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.
NÁZEV/TITLE	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RMS1 POLE 2		BKB-3-6415