

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Areál tramvaje Poruba – VZT - Šatny“

Ev. č. zak. SVZ-30-24-PŘ-Če

zadávané formou podlimitní sektorové veřejné zakázky sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 22. 4. 2024):

Dotaz č. 1:

V části ELEktroinstalace v oddíle D5 Revizní zkoušky, měření, protokoly není správný vzorec na sumarizaci oddílu. Do součtu není zahrnuta pč. 45.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel provedl úpravu Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Soupis prací (dále jen Soupis prací), který je součástí Přílohy č. 2 ZD – Návrh Smlouvy o dílo, a to v části Silnoprůdová elektroinstalace v oddíle D5 u pol. č. 45. Upravený Soupis prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

Dotaz č. 2:

V části ELEktroinstalace v oddíle D5 Revizní zkoušky, měření, protokoly je pč.49 Zajištění průkazu způsobilosti kpl1.

Žádáme zadavatele, aby vysvětlil, co je touto položkou požadováno.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel pro úplnost doplňuje, že v rámci Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 2 ZD – Návrh Smlouvy o dílo, v části Silnoprůdová elektroinstalace v oddíle D5 u pol. č. 49, se jedná o zajištění vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ) elektrického.

Průkaz je vydáván drážním úřadem (DÚ). K žádosti o vydání průkazu způsobilosti musí být předložena výchozí revize elektro, kterou vydá revizní technik s osvědčením k provádění revizi na UTZ elektrických.

Dále musí být k žádosti předložena Technická Prohlídka a Zkouška (TPaZ), kterou vydá právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy.

Tyto dva protokoly se pak posílají na DÚ s žádostí o vydání průkazu způsobilosti.

Toto je postup pro úspěšné vydání průkazu způsobilosti UTZ elektrického.

Dotaz č. 3:

V části ELEktroinstalace v oddíle D6 Podružný materiál není u pč.50 uvedena měrná jednotka.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel provedl úpravu Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Soupis prací (dále jen Soupis prací), který je součástí Přílohy č. 2 ZD – Návrh Smlouvy o dílo, a to v části Silnoproudá elektroinstalace v oddíle D6 u pol. č. 50. Upravený Soupis prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

Dotaz č. 4:

V části ELEktroinstalace pč. 4 je uvedeno:

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomoc. materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

Žádáme zadavatele o vypuštění nebo specifikaci této položky, tzn. o rozdělení předmětné položky na položky jednotlivých činností, které jsou v položce obsaženy s uvedením konkrétních výměr jednotlivých činností. Tak jak je uvedeno, se jedná o kumulaci různých činností s různými či nejasnými výměrami do jedné položky, což je z pohledu transparentnosti a vzájemné porovnatelnosti nabídek nepřijatelné.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že v položce č. 4 v části Silnoproudá elektroinstalace, bude zakalkulovaný ostatní spotřební elektro materiál.

Dotaz č. 5:

V části VZT v oddíle D5 Izolace je pč.46 Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - kompletní vzt potrubí na přívodu a odvodu – venku – 68 m2. V tech. zprávě je uvedeno, že izolace má být oplechovaná.

Žádáme zadavatele, aby úpravou položky ve výkazu výměr ujasnil jakým plechem (materiál a tloušťka) bude požadovat provést oplechování.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Zadavatel provedl úpravu Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Soupis prací (dále jen Soupis prací), který je součástí Přílohy č. 2 ZD – Návrh Smlouvy o dílo, a to v části Vzduchotechnika v oddíle D5 u pol. č. 46. Upravený Soupis prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu doplnění zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2024 do 10.00 hod.

Bližší informace včetně Vysvětlení Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele, viz odkaz:
<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4401>

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Příloha č. 1:

Upravená Příloha č. 1 SoD - Soupis prací – verze ze dne 24. 4. 2024

V Ostravě 25. 4. 2024

.....
Jana Červenková
specialista nákupu
úsek nákup a správa investic