



LEGENDA OSVĚTLOVACÍCH BODŮ

A-1/1 až A-1/7

SVÍTIDLO: ASTRODIM+CLO
optika PMMA, příkon 49W, sv.tok 5730lm, tep.chr. 4000K, IP65
STOŽÁR: l=9,0m, v=8,0m , POZINKOVANÝ
VÝLOŽNÍK: l=1,0m, POZINKOVANÝ

BUDE-LI VZDÁLENOST MEZI LÍCEM ZÁKLADU SLOUPU A LÍCEM VODOVODU ČI KANALIZACE MENŠÍ NEŽ 1,0m (MIN. VŠAK 0,5m), JE NUTNÉ SLOUPY VO OSADIT VE STOŽÁROVÉM POUZDŘE. SPODNÍ HRANU POUZDRA ZALOŽIT MINIMÁLNĚ 0,5m POD NIVELETOU VODOVODU NEBO KANALIZACE! V PŘÍPADĚ STÍSNĚNÝCH PROSTOROVÝCH PODMÍNEK JE MOŽNÉ TUTO VZDÁLENOST SNÍŽIT NA 0,4m, I V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ SLOUPY VO OSADIT VE STOŽÁROVÉM POUZDŘE A I ZDE SPODNÍ HRANU POUZDRA ZALOŽIT MINIMÁLNĚ 0,5m POD NIVELETOU VODOVODU NEBO KANALIZACE!

ELPRO < SPOL. S R.O.		Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660	
Vypracoval: Varsamis Pavel		Obec: Kyjov	
Investor: Město Kyjov , Masarykovo náměstí 30/1 , 697 01 Kyjov		Kraj: Jihomoravský	
Stavba: SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ – KYJOV		Počet A4	2
SO.04 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE		Datum	10/2021
		Stupeň	DPS
		Zak. čís.	17-11-65
Obsah: OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR		Arch. čís.	765-005
		Měřítko: 1:25	5.