



RHE
HLAVNÍ ROZVADĚČ EKOR
V OBJEKTU GARÁŽI



R1
HLAVNÍ ROZVADĚČ
VÝVODY:
– PROVOZNĚ SOC.OBJEKT
– SKLADY
– ZÁS.SKŘÍŇ(PŘÍSTŘEŠEK)
– LISY
– VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
– KAMERY
– BRÁNA
– ZÁVORA



POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD – 3 PEN AC 50Hz , 400V / TN–C

ROZVODY – 3 NPE AC 50Hz , 400V / TN–S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
– POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN332000–5–51ed.3:

NORMÁLNÍ
AB8

ELPRO < SPOL. S R.O.		Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660	
Vypracoval: Varsamis Pavel		Obec: Kyjov	
Investor: Město Kyjov , Masarykovo náměstí 30/1 , 697 01 Kyjov		Kraj: Jihomoravský	
Stavba: SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ – KYJOV		Počet A4	2
SO.04 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE		Datum	10/2021
		Stupeň	DPS
Obsah: SCHÉMA ROZVODŮ NN A VO		Zak. čís.	17–11–65
		Arch. čís.	765–003
		Měřítko:	3.