

Zakázka:
Sběrný dvůr odpadů – Kyjov

Zadavatel:	Město Kyjov
Sídlem:	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČ zadavatele:	00285030
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. František Lukl, MPA
Zastupce zadavatele:	PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Kontaktní osoba:	Mgr. David Hedvík, tel. +420 608 843 399

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel následující dotazy:
(dotazy jsou uvedeny *kurzívou* / odpovědi **tučně**)

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosím o kontrolu výkazu výměr týkajícího se plochy z CB krytu. V přiložené situaci objektu SO 06 (viz příloha) je žlutou, oranžovou, respektive šedou barvou označena plocha s CB krytem. Můžete, prosím, prověřit, zda plocha v objektu "SO.06.1 zpevněná plocha" (šedá + oranžová barva), opravdu odpovídá uvedenému výměru 1700 m²? Podle kótování se nám zdá, že 1700 m² je celková plocha CB krytu včetně plochy rampy, kdy výměra 460 m² v objektu "SO.04.4 Rampa" (v situaci žlutě vyznačená) je ve výkazu výměr započítána dvakrát.

Odpověď:

CB kryt rampy je započítán v rámci objektu SO 06.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (zpevněná plocha + rampa=1700m²)

460 m² v rámci objektu SO 06.4 - RAMPA je v rámci soupisu prací navíc.

V rámci úpravy výkazu výměr_revize č. 1 došlo k narovnání SO 06.1 – Zpevněné plochy na 996 m² dle aktuální PD a k narovnání SO 06.4 – RAMPA na 704m² dle aktuální PD (původní plocha rampy š. 3,5m - 460m², plocha rampy š. 6m - 704m²)

Dotaz č. 2

Dobrý den,

prosím o objasnění PD týkající se objektu "SO.01 provozní a sociální objekt". V zákrese sociálního kontejneru má být součástí kontejneru HS portál o š. 1,5 m a výšce 2,0 m. Současně je ve výkrese uvedeno, že se má jednat o "výdejní okno". Prosím o upřesnění, jestli má být součástí dodávky opravdu "HS portál" nebo uvažuje zadavatel pouze s výdejním oknem, které je několikanásobně levnější variantou? Pokud jde pouze o okno, platí uvedené rozměry?

Odpověď:

Zadavatel tímto poskytuje upravený výkres kontejneru a upřesňuje, že bude realizováno posuvné dvoukřídlé okno o rozměrech 1,5x1,0m, tak jak je uvedeno na výkrese.

Přílohy:

Slepý výkaz výměr_revize č. 1


Upravený výkres SO 01_kontejner_03

Ostatní informace a skutečnosti uvedené v ZD zůstávají v platnosti. Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto doplnění zadávací dokumentace **se lhůta pro podání nabídek NEPRODLUŽUJE.**

Sledujte profil zadavatele / elektronický nástroj zadavatele, kde jsou uvedeny aktuální informace k této veřejné zakázce: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4414>.

V Břeclavi, dne 27.6.2024

Mgr. David Hedvík, v zastoupení zadavatele

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name David Hedvík.