

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4 - VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

### „Stavební úpravy BD 6. května 1612“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	<a href="https://www.bystriceph.cz/">https://www.bystriceph.cz/</a>
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Stavební úpravy BD 6. května 1612“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele:	P24V00000013

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že dotaz byl doručen po lhůtě uvedené v § 98 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 98 odst. 1 písm. b) ZZVZ, která činí nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tak není povinen na žádost reagovat. Zadavatel přesto níže uvádí znění této žádosti a připojuje svoji odpověď:

#### Žádost dodavatele:

*„1) Dle PD je uváděna tl. armovacího tmele s výztužnou tkaninou 5 mm, dle souboru příloha-c-1-d-dokumentace-objektu-a-technických-a-technologických-zarizení-upravena je uváděna tl. 3 mm. Jelikož se má jednat o fasádu se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození žádáme Vás o upřesnění tloušťky armovacího tmele.“*

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že tloušťka armovacího tmele s výztužnou tkaninou má být **5 mm** – viz výkresy č. D.1.1.b-15, D.1.1.b-16, D.1.1.b-17 a D.1.1.b-18 PD. Tato skutečnost byla opravena v příslušné části projektové dokumentaci (části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, str. 6). **Zadavatel tímto dodavatelům poskytuje upravenou příslušnou část projektové dokumentace, a to dokument D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (viz příloha č. 1 této dodatečné informace); tento dokument plně nahrazuje jeho předchozí verzi a je pro dodavatele závazný.**

#### Žádost dodavatele:

*„2) Dále prosíme o upřesnění tloušťky použitých izolantů. Položka č. 25 ve VV udává tloušťku izolantu pro skladbu S3' 160 mm. Dle PD a příloha-c-1-d-dokumentace-objektu-a-technických-a-*

*technologických-zařízení-upravena je tloušťka izolantu 150 mm. Položka č. 26 ve VV udává tl. izolantu 80 mm, dle stejné přílohy a PD je navrhována tl. 90 mm.“*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel tímto upřesňuje tloušťku použitých izolantů: izolant pro skladbu S3 činí **150 mm** a izolant z fenolické pěny činí **90 mm** (tzn. v souladu s projektovou dokumentací). V souvislosti s touto skutečností byl upraven Soupis stavebních prací s výkazem výměr (pol. č. 25 a 26). **Zadavatel tímto dodavatelům poskytuje upravený Soupis stavebních prací s výkazem výměr; tento dokument plně nahrazuje jeho předchozí verzi a je pro dodavatele závazný.**

**Závěr:**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4417>

V Praze dne 6. května 2024

Mgr. Radka Zátková, advokátka  
zástupce zadavatele

*Přílohy:*

- 1. D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (upravená)*
- 2. Soupis stavebních prací s výkazem výměr (upravený)*