

STANOVISKO č. 104/2024**pro územní a stavební řízení sloučené****Žadatel:**

Tom's Roads s.r.o.

Ing. Tomáš Olša

Tyršova 931

76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:**Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem****Místo stavby:** Bystřice pod Hostýnem 2673/65 (Bystřice pod Hostýnem)**Katastr:** Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy zpevněných ploch místní komunikace ulice Za Příhonem v Bystřici pod Hostýnem. Komunikace bude nově jednosměrná, bude vybudován parkovacího záliv, provedeny stavební úpravy stávajících chodníků a sjezdů k RD, garážím a zahradám. Řešená vozovka bude opravena ve stávající délce a šířce. Stavební úpravy budou provedeny v délce cca 166 m.

Odvodnění povrchu zpevněných ploch bude řešeno prostřednictvím podélných a příčných sklonů zpevněné plochy vsakováním do okolního terénu, případně do nových uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti. K zásahu do vodohospodářského zařízení, které je ve správě společnosti VaK Kroměříž, je nutno přizvat oprávněného zaměstnance této společnosti. Odvodnění tělesa komunikace (drenáž) nesmí být svedeno do jednotné kanalizace.

V místě stavby se nachází vodovodní řad PE 160 a kanalizační stoka beton DN300, které jsou ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky v místě stavby. Přiložený situační zakres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení (sloup VO, dopravní značka apod.). Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005.

Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je NUTNÉ NA MÍSTĚ SAMOTNĚM PROJEDNAT se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 16. 2. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola

Výrobně technický náměstek

