

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Místostarosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/43041/2024

JID: 49785/2024/MUUB

Spisová zn.: MUUB/38836/2024

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje: Libor Obadal

Telefon: 572 805 231

E-mail: libor.obadal@ub.cz

Datum: 07.05.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**KATOLICKÁ ZŠ V UHERSKÉM BRODĚ – VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění požadovaného provedení kovových oken pozice C15 - 8ks. Materiál, profil, řez ?

Odpověď č. 1:

Jde o zámečnický výrobek zhotovený např. z L profilů. Upřednostňuje se minimální pohledová velikost profilů, která se má blížit starým stávajícím oknům. Povrchová úprava v provedení tmavě hnědý komaxit, izolační dvojsklo $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, ventilační funkce.

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta