



LEGENDA	
Značka	Pops
	řínecí vedení Cu Ø8mm
	vedení svodů Cu Ø8mm
	sorky Cu (N-nez) – viz pops na výkrese
	žlábkání spojka (svorka) s ochranným úkrytem
	žlábkání spojk (svorka) nez v krobci
	uzemňovací přídod izolovaná Ø10mm
	svodový spoj
	uzemění páskou 30x4mm
	zemící tyč 10m se sorkou
	stálodní uzemnění
	HOP
	dekompensční přípojice
	mimální dostatečné vzdálenost vysočtáné pro pemý materiál
	mimální dostatečná vzdálenost vysočtáné pro vzduch

PRACOVNÍ VERZE, může doznat drobných změn či doplnění

<p><b>REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DÍVÍŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!</b></p>			
<p><b>VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA</b></p>			
<p><b>Ing. Oldřich DÍVÍŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce a revize</b></p>		<p><b>Ing. Oldřich DÍVÍŠ</b></p>	
<p><b>Zpracovatel / projektant :</b></p>	<p><b>Ing. Oldřich DÍVÍŠ</b></p>	<p><b>Projektant :</b></p>	<p><b>Luboš SEMERÁD</b></p>
<p><b>Č. parčí :</b></p>	<p><b>Alice :</b></p>	<p><b>Signet :</b></p>	<p><b>DPS</b></p>
<p><b>ZNOJIMO - RADNICKÝ VĚZ</b></p>			
<p><b>k.ú. Znojmo-město, okr. Znojmo</b></p>			
<p><b>SO 02 - VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESEM</b></p>			
<p><b>Název :</b></p>			
<p><b>VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESEM</b></p>			
<p><b>Investor :</b></p>	<p><b>Město ZNOJMO, Chotkovská 1172, 669 22 Znojmo</b></p>		
<p><b>Zak. č. :</b></p>	<p><b>1 - 22</b></p>		
<p><b>Měřítko :</b></p>	<p><b>1 : 100 (2/20)</b></p>		
<p><b>Formát A4 :</b></p>	<p><b>8</b></p>		
<p><b>Datum :</b></p>	<p><b>11 / 2022</b></p>		
<p><b>Č. výkresu :</b></p>	<p><b>1</b></p>		