

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Elektrická požární signalizace a Plynové stabilní hasicí zařízení“

Ev. č. zak. SVZ-29-24-PŘ-Ko

zadávané formou podlimitní sektorové veřejné zakázky

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 19. 06. 2024):

Dotaz č. 1: Jaký pracovní tlak je požadován a potřeba dodržet u hasicího systému plynového SHZ?

Dotaz č. 2: V technické zprávě v článku 4.1 je uvedeno, že systém SHZ bude certifikován u FM GLOBAL / UL pro potřeby pojišťoven dle FM 5600. Lze navrhnout systém s jiným mezinárodním certifikátem, např. Vds?

Dotaz č. 3: V Technické zprávě v článku 4.2 je uvedeno, že systém bude certifikován u TZÚS. Musí být systém EPS/SHZ certifikovaný v ČR společně jako jeden systém, tedy jako jeden celek?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 19. 06. 2024)

Ad Dotaz č. 1:

Zadavatel dle zadání a technické zprávy v člancích 3.1, 3.2 a 4.1 požaduje systém s pracovním tlakem 34.5 bar, neboť je tak zaručena dobrá průtoková rychlost hasiva. Taková technologie umožňuje optimalizaci mezi průtokem hasiva a délkou potrubních rozvodů.

Ad Dotaz č. 2:

Z důvodu dalších jednání s pojišťovacím poolem a smluvních návazností na pojistném vyžaduje Zadavatel dodat systém SHZ s certifikátem FM GLOBAL.

Ad Dotaz č. 3:

Ano, zadavatel požaduje systémovou certifikaci obou systémů u TZÚS/PAVUS z důvodu provázanosti, kompatibility a systémových záruk.

Informace dodavatelům

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 19. 06. 2024

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
oddělení veřejné zakázky