



POZNÁMKA:

TRASA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY VODY JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO POLOHU PŘÍPOJKY OVĚRIT KOPANÝMI SONDAMI.

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY BUDE UPRAVENA – VODOMĚRNÁ ARMATURA BUDE PŘEMÍSTĚNA Z OBJEKTU ZŠ DO NOVÉ VENKOVNÍ PLASTOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY Ø600 MM. ŠACHTA MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA SVÝM OKRAJEM MIN 500 MM OD OKRAJE POTRUBÍ STL PLYNOVODU. BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY PROVOZOVATELE VODOVODU PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. PO VYKOPÁNÍ ŠACHTY PRO OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY BUDE PROKAZATELNĚ (NAPŘ. ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU) PRIZVÁN ZÁSTUPCE PROVOZU VaK KYJOV K POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU POTRUBÍ PŘÍPOJKY A BUDOU SPLNĚNY JEHO PŘÍPADNÉ POŽADAVKY. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDE POTRUBÍ PŘÍPOJKY VYMĚNĚNO. ZÁROVEŇ BUDE ODSOUHLASEN TYP VODOMĚRNÉ ŠACHTY.

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š1 BUDE V RÁMCI MONTÁŽE KANALIZACE OPRAVENA. ZDĚNÉ STĚNY ŠACHTY BUDOU ODKOPÁNY, VYBOURÁNY A BUDOU PROVEDENY NOVÉ Z BETONU B30. POKLOP BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN BUDE V PŘÍPADĚ POŽADAVKU SVÉHO SPRÁVCE V MÍSTĚ INSTALACE NOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY ULOŽEN DO FLEXIBILNÍ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 1 M NA OBE STRANY OD OKRAJE VODOMĚRNÉ ŠACHTY.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁV. SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZŠ
- NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ UPRAVENÁ PŘÍPOJKA VODY PE Ø32MM
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PE Ø32 – PŘÍVOD VODY DO ZŠ

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT SVÝMI SPRÁVCI VYTÝČENY A VYZNAČENY V TERÉNU TRASY VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

+/- 0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP = 204,81 m.n.m.

KRESLIL	ING. LOVEČEK P.			<div>projektis s.r.o.</div> <div>IČ.KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604</div>	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	BOHUSLAVICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Město Kyjov				
	Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 69701			DATUM	03/2023
NÁZEV AKCE	ZŠ Bohuslavice Venkovní učebna  D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA			DOKUMENTACE	DPS
				FORMÁT	6x A4
				ARCH. ČÍSLO	2023/02/2205
				MĚŘITKO	1/50
OBSAH VÝKRESU	LEŽATÁ KANALIZACE			ČÍSLO VÝKRESU	ZT.02