

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
SADA Č. 2 ZE DNE 11. 6. 2024

ZADAVATEL: **Silnice LK a.s.**
Sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 708 83 858

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Z24009 - „Nová hala na posypový materiál středisko Růžodol“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele (doručenu po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Máme problém s aplikací Josephine se kterým nám marně podpora již několikátý den není schopná pomoci, tudíž v tuto chvíli nejsme schopni podat dotaz ani nabídku. Proto by jsme rádi vznesli dotaz touto cestou. Dotaz: Ohledně zastřešení byl již jeden dotaz vznesen, my se však domníváme, že vysvětlení není dostačující. Ve VV je dřevo označené KVH v PD jsou však nosníky z lepených hranolů BSH, vzhledem k tomu, že je to zcela odlišný materiál je rozdíl ve statice. V udané délce nelze dopravit na stavbu. Proto musí být 2 kusy spojené pomocí nosníku, které nejsou zohledněné v zadávací dokumentaci. Dále není řešeno spojení nosníků BSH s nosnou konstrukcí. Ve VV je položka na montáž vazníků v celkové délce 1800m, skutečná délka však bude 240m, dodání profilů BSH je označeno v profilech 100x100 až 140x160mm v délce 4 až 6m v kvalitě KVH- neodpovídá PD. V minulém dotazu nyla položka č. 48 téměř zdvojnásobena, bude zadavatel o tento objem zvyšovat celkovou cenu?

Jelikož se obáváme jestli vůbec nám bude moci technická podpora provozovatele domény Josephine pomoci, čímž by zavinila nemožnost naší účasti na VZ byla reálná možnost podat nabídku fyzickou osobou

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že projekt uvažuje s lepenými vazníky na celé rozpětí, na které se skutečně někdy používají BSH profily, které mají jiné statické vlastnosti než profily KVH. Nicméně vzhledem k problematické dopravě byla v zadávací dokumentaci uvedena možnost změny návrhu konstrukčního řešení zastřešení na sbíjené vazníky/lepené vazníky s případným dělením - doplňujícím podepřením.

Je tedy na dodavatelích, jaký způsob technického řešení zvolí a ocení. Oceněné zastřešení musí dle pokynů stanovených v zadávací dokumentaci v první řadě splňovat podmínku mechanické odolnosti a stability. Dodavatelem zvolené řešení musí být minimálně tak spolehlivé, jako původní návrh.

Zadávací dokumentace neobsahuje výrobní dokumentaci vazníků včetně detailu osazení na nosné konstrukce. Toto řeší samostatná položka na zpracování výrobní dokumentace ve VV.

Přesné rozměry budou vycházet z konstrukčního a statického návrhu řešení. Oceněné položky střešní konstrukce a položka na výrobní dokumentaci ve VV musí zahrnovat kompletní náklady na spolehlivé řešení zastřešení objektu. V případě úprav rozměrů VV vycházejících z finálního řešení při realizaci bude tato změna řešena v souladu s pravidly pro změnu smlouvy uvedenými v závazném návrhu smlouvy.

Co se týče technických problémů při obsluze systému Josephine zadavatel uvádí, že ověřil funkčnost tohoto elektronického nástroje s jeho provozovatelem, který nezaznamenává žádné výpadky systému a tento nástroj by tak měl být plně funkční. Případné technické potíže prosí zadavatel řešit s technickou podporou poskytovatele tohoto elektronického nástroje.

K listinnému podání nabídek zadavatel uvádí, že s ohledem na § 211 ZZVZ a znění čl. 10.2 zadávací dokumentace musí být nabídka podána výhradně v elektronické podobě. Listinná podoba nabídek není připuštěna a v případě této formy podání k takové nabídce nebude přihlíženo.

Vysvětlení č. 2 – z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel dále z vlastního podnětu doplňuje do čl. 3.1 zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ informaci, že zpracovatelem soupisů prací s výkazem rozměrů dle přílohy č. 4A a 4B zadávací dokumentace je osoba odlišná od zadavatele - Tomáš Bulva, DiS., Stavební projekce a inženýrská činnost, IČO: 869 28 007, ev. č. ČKAIT: 0601448, Zelená cesta 858, Turnov 511 01.

S ohledem na dobu poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 13. 6. 2024 do 11:00 hodin.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněno na profilu zadavatele na adrese: <https://profily.proebiz.com/profile/28746503>

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností