

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č. j. 2/O/2024049

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 04.06.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky:	ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště – pavilon C, D, E a F
Ev. číslo veřejné zakázky:	2024049
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele:	https://profile.proebiz.com/profile/00291463
Elektronický nástroj:	https://josephine.proebiz.com/



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V PD jsou jako zatravnění ploché střechy - vegetace uvedeny řízky z rozchodníků nebo rozchodníkový koberec.

Každá z těchto variant je v jiné cenové relaci. U levnějších řízků hrozí riziko nekvalitního uchycení a náročnější údržby v době uchycení. U dražšího koberce je pravděpodobnost uchycení podstatně vyšší.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel upřesňuje požadovanou materiálovou specifikaci ploché střechy a předepisuje provedení vegetační vrstvy formou řízkových rozchodníků v předepsaném množství 200 g řízků na 1 m².

Dotaz č. 2:

V oddílu c. technická kvalifikace je uvedeno

Přílohou tohoto seznamu musí být:

Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném provedení a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací.

Tato osvědčení musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let provedl min. 3 významné stavební práce

„Rekonstrukce nebo výstavba pozemních staveb, které zahrnovaly stavební práce realizace střešních plášťů z PVC-P fólií s ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném provedení a dokončení.

Jedná se tedy o stavby v objemu 2 mil. Kč bez DPH jejíž součástí byla střecha z PVC folie.

Odpověď č. 2 :

V souladu s textem uvedeným v Podmínkách kvalifikace splňují požadavky na kvalifikace stavební práce "Rekonstrukce nebo výstavba pozemních staveb" s tím, že minimální celkový objem těchto stavebních prací není specifikován. Avšak rozhodující je, aby součástí těchto stavebních prací byla realizace střešních plášťů z PVC-P fólií a finanční objem těchto prací (tj. realizace střešních plášťů z PVC-P fólií) činil minimálně 2 mil. Kč bez DPH.

Uvedený požadavek byl stanoven s ohledem na povahu stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Vzhledem k charakteru výše uvedených upřesnění a v souladu s ustanoveními zákona o uveřejňování vysvětlení zadávací dokumentace a článkem XVI Textové části zadávací dokumentace, podle kterého musí být Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno minimálně 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání námitek, zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 13.06.2024 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 04.06.2024.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 1

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností