

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č. j. 3/O/2024049

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 06.06.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště – pavilon C, D, E a F**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2024049
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com/>



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Jaká tloušťka izolantu je uvažovaná u této položky ve všech objektech C - F.

6223CP001	Montáž vyrovnávací vrstvy izolanem, vč izolantu EPS 150	m2	-----
-----------	---	----	-------

Odpověď č. 1 :

Zadavatel upřesňuje projektem uvedenou rozpočtovou položku 6223CP001 Montáž vyrovnávací vrstvy izolanem, vč. izolantu EPS 150 na tl. 50mm. Uvedené upřesnění platí pro všechny listy soupisu prací, dodávek a služeb s VVV, ve kterých je tato položka uvedena.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 17.06.2024 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 06.06.2024.

Výzva k podání nabídky_změna č. 2

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností