

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č. j. 4/O/2024049

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.06.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště – pavilon C, D, E a F
Ev. číslo veřejné zakázky: 2024049
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com/>



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Výpis ostatních prvků obsahuje položku X 1 střešní vpust', ve VV tyto nejsou. Jelikož dochází k úplné demontáži střešních skladeb, následně bude skladba odlišná, lze se důvodně domnívat, že je bude nutné nahradit prvky novými. Prosím o jejich doplnění.

Jedná se (podle počtu šachet) celkem o 13 ks vpustí a 13 ks nástavců.

721CP002	D + M šachta pro vegetační střechy X2, dle specifikace v PD	kus	3,00000
721CP003	D + M odvětrání kanalizace X4, vč dmtž původní, dle specifikace v PD	kus	19,00000
721CP004	D + M chrlič X3, dle specifikace v PD	kus	3,00000

D.1.1.15

SOUHRNNÝ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

Strana

akce: ZŠ Na Výsluní - rekonstrukce střešního pláště - pavilon C, D, E a F

Zakázka: 22ZAK1325

3 / 6

Ozn.	Počet [ks]	Schéma / rozměry	Popis
<div><div>X</div><div>1</div></div>	pavilon C:	<div>SVISLÝ NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU + TĚSNÍCÍ GUMIČKA</div> <div></div>	STŘEŠNÍ VPUST'
	STŘECHA 0		Provedení: Dvouúrovňová střešní vpust'
	celkem 0		
	pavilon D:		
	STŘECHA 0		1) SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST' S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU (modifikovaný asfaltový pás), TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVOUSTĚNNÁ
	celkem 0		2) SVISLÝ NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU
	pavilon E:		3) Ochranný koš z polykarbonátu - černý
	STŘECHA 0		Rozměr: DN 150
	celkem 0		Příslušenství: ochranný košík, těsnicí gumička
	pavilon F:		
	STŘECHA 1		
	celkem 1		

SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU
MANŽETOU (modifikovaný asfaltový pás), TEPELNĚ IZOLOVANÁ
DVOUSTĚNNÁ + OCHRANNÝ KOŠÍK



Pořadí výrobků u dvoustupňové vpusti



Střešní vpust' je vždy osazena jako spodní díl a nástavec vpustí se osazuje vždy do vpustí. Horní část střešní vpustí je univerzálního průměru a za pomoci těsnění se vložením nástavce vytvoří vodotěsný spoj. V opačném případě nikoliv.

Odpověď č. 1 :

Uvedený typ vpustí je požadován pouze u pavilonu F.

Zadavatel předkládá upravený soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém byla doplněna v listu „Pavilon F - architektonicko stavební část“ Položka č. 62, zohledňující dodávku a montáž střešní vpustí X1 pro vegetační střechu.

Zadavatel poskytuje Přílohu č. 5_Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV_R1, která je pro zpracování nabídky závazná.

Zadavatel dále provedl úpravu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v tom smyslu, že v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 upřesnil v příslušných položkách pro pavilony "C", "D" a "E" tloušťku vyrovnávací vrstvy izolačním vč. izolační EPS 150 v tl. 50mm.

Zadavatel poskytuje Přílohu č. 5_Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV_R1, která je pro zpracování nabídky závazná.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 20.06.2024 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.06.2024.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 3

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 3

Příloha č. 5_Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV_R1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.

pověřen výkonem zadavat. činností