

Zadavatel:

**Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava

IČO: 10858083

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace lůžkového výtahu Hladnovská, vchod C a následný servis výtahu “**

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	10858083/ CZ10858083
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Jiřina Halamčáková, ředitelka
Kontaktní osoba:	Bc. Gabriela Lasevičová Tel: +420 778 498 309 e-mail: glasevicova@ssso.cz
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/10858083">https://profily.proebiz.com/profile/10858083</a>

**Dotaz č. 1:**

V jakém režimu bude výtah zkoušen a uveden do provozu? V budově se nenachází náhradní zdroj ani vzduchotechnika nutná pro evakuační režim výtahu.

**Odpověď č. 1**

Výtah bude odzkoušen a uveden do provozu ve standardním režimu. Výtah nebude provozován jako evakuační. V případě vzniku podmínek pro evakuaci osob tímto výtahem bude nutné opětovné přezkoušení v režimu evakuačním.

**Dotaz č. 2**

Je možné nabídnout technologii využívající nosných ocelových lan?

**Odpověď č. 2**

Ne, zadavatel požaduje technologii nosných pásů s nepřetržitým monitoringem celistvosti jednotlivých žil uvnitř pásu.

**Dotaz č. 3**

Je možné nabídnout technologii, která zachová využití stávající strojovny?

**Odpověď č. 3**

Ne, zadavatel požaduje technologii uvedenou v projektové dokumentaci.

**Dotaz č. 4**

V jaké výši má být oceněna položka č. 46 finanční rezerva?

**Odpověď č. 4**

Položka č. 46 finanční rezerva má být dodavatelem naceněna na 50.000,- Kč dle opraveného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 5**

Lze nabídnout kabinu o rozměrech 1620 x 2300 mm (šířka x hloubka)?

**Odpověď č. 5**

Ne, zadavatel požaduje hloubku klece 2350 mm.

**Dotaz č. 6**

Lze nabídnout jako nosné prvky ocelová lana?

**Odpověď č. 6**

Ne, zadavatel požaduje technologii nosných pásů s nepřetržitým monitoringem celistvosti jednotlivých žil uvnitř pásu.

**Dotaz č. 7**

Lze přizpůsobit rozměr dveřního otvoru typu a rozměrům šachetních dveří?

**Odpověď č. 7**

Stávající dveřní otvory jsou dostatečné pro osazení automatických, teleskopických dveří o rozměrech 1100 x 2000 mm.

**Dotaz č. 8**

Ve výkazu výměr je položka č. 41 nový přívod + světlo nad rozvaděč. Jaká je délka přívodu? Je tím myšlen nový přívod el. energie pro výtah? Původní jistič v patrovém rozvaděči zůstane původní nebo se bude taky měnit?

**Odpověď č. 8**

Ano, je myšlen přívod el. energie pro výtah. Délka přívodu je 45 m. Do stávající rozvodnice bude osazen i nový jistič.

**Dotaz č. 9**

V požárně bezpečnostním řešení je uvedeno, že výtah bude proveden jako evakuační, ale nebude jako evakuační označen ani používám. Zadavatel zajistí přetlakové větrání šachty a napájení výtahu ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el. energie po dobu min. 45 minut? Výtah bude označen jako osobní?

**Odpověď č. 9**

V době zhotovení dokumentace nebylo zpracováno aktuální požárně bezpečnostní řešení pro celý objekt. V současnosti není objekt osazen náhradním zdrojem, systémem nucené ventilace ani odpovídajícím provedení elektrických rozvodů. Výtah bude technologicky připraven jako evakuační (bude obsahovat veškeré komponenty a provedení, které musí evakuační výtah mít), ale budu zkoušen a uveden do provozu jak standartní výtah pro dopravu osob a osob a nákladů. Bez režimu evakuace. Tomu bude odpovídat i technická dokumentace výtahu. Poté, co v budoucnu dojde ke stavebním úpravám objektu nutných pro evakuaci, dojde u výtahu ke změně režimu formou podstatných změn. Bez nutnosti nákladů na doplnění technologie, pouze nové dokumentace.

*Přílohy: - opravený položkový rozpočet*

.....

Ing. Jiřina Halamčáková, ředitelka