



LEGENDA:

- SP - připojovací svorka
- SZb - zkušební svorka
- SOa - svorka okapová
- SK - křížová svorka
- SUF - falcová svorka (spojení s atikou)
- JR PV 15 - jímací tyč na hřebenáče 1,5m
- PJ - pomocný oddálený jímač
- ZT - zemnicí tyč (1,0m)

Pozn.:

- × - svody označit pořadovým číslem a symbolem napojení

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL	ELPRONOV		www.elpronov.cz Dolejšova 726 417 05 Osek Tel. +420 723 171 611	
Ing. Ondřej Novotný		Ing. Ondřej Novotný		Ing. Ondřej Novotný	Projektování silnoproudých elektronstřelací Ing. Ondřej Novotný			
STÚ	Chomutov				FORMÁT		2xA4	
INVESTOR	Obec Údlice, Náměstí 12 431 41 Údlice				DATUM		01/2024	
AKCE	Oprava a rekonstrukce obecního úřadu, Náměstí čp. 12, Údlice Vnější ochrana LPS				STUPEŇ		DPS	
					Č. ZAKÁZKY		-	
PROFESE		Silnoproudá elektrotechnika			ARCH. ČÍSLO 01/24 007		Č. VÝKRESU 3A 1255	
OBSAH					POŘADOVÉ ČÍSLO		LIST	LISTŮ
Vnější ochrana LPS - dispozice					D1		1	1