

Spisová značka: MUHO 6054/2024 OPM  
Číslo jednací: MUHOCJ 39240/2024 OPM

Vyřizuje: Ing. Michelle Carol Hájková  
Tel.: +420 518 316 454  
E-mail: hajkova.michelle@muhodonin.cz  
Datum: 06.06.2024

## DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Dodatečná informace č. 1,

k podlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

### ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ – REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ

#### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**  
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: Ing. Michelle Carol Hájková  
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Jiří Hořínek

#### Identifikační údaje veřejné zakázky

##### **Informace o zadávacím řízení**

Název veřejné zakázky: **ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ – REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ**

Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: ...

Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 6054/2024 OPM**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

#### **Seznam použitých zkratk:**

VZ - Veřejná zakázka  
ZD - Zadávací dokumentace  
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,  
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

## **1. Dotazy dodavatele**

### **A) Dotaz dodavatele ze dne 04.06.2024**

#### **Dotaz č. 1**

*Dobrý den,*

*Prosím Vás o dotaz k této veřejné zakázce ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ – REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ, jestli lze udělat prohlídku místa plnění, protože v zadávací dokumentaci jsem to nenašel.*

### **B) Dotaz dodavatele ze dne 05.06.2024**

#### **Dotaz č. 1**

*Dobrý den, prosím ještě o zodpovězení dotazu:*

*Je nutné dodržet parametry projektovaného teplovodního potrubí (max. teplota 115°C), nebo lze navrhnout ekonomickou alternativu s potrubím do 90°C (pro provoz teplovodu školy s dostatečnou rezervou)*

## **2. Dodatečná informace č. 1 ZD:**

### **A) K dotazům ze dne 04.06.2024**

#### **K dotazu č. 1:**

Zadavatel neplánuje realizovat prohlídku místa plnění.

### **B) K dotazům ze dne 05.06.2024**

#### **K dotazu č. 1:**

Je nutné dodržet parametry projektovaného teplovodního potrubí, tak jak je uvedeno v ZD.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

**Dodatečná informace č. 1 ZD** byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény: <https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56777/summary>

Ing. Michelle Carol Hájková  
Odbor právní a majetku  
Administrace veřejných zakázek