



- LEGENDA**
- Kabelová trasa
 - 1 ▶ ◀ 1x Trasa v energokanále, přívod z RH
 - 2 ▶ ◀ 2 Trubka DN100, vč. kabelového prostupu trubku zajišťuje stavba
 - 3 ▶ ◀ 3 1x Drátěný kabelový žlab 100x60 na zdi
 - 4 ▶ ◀ 4 1x Drátěný kabelový žlab 60x60 na zdi
 - Nový rozvaděč RS10
 - Dvojzásuvka nástěnná 230VAC
 - Zásuvka nástěnná, třífázová 400VAC
 - Tlačidlo ON/OFF
 - LED svítidlo AQUA-70-LED-5000-4K
1x 37 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K

Revize		Datum		Schválil	
1 - ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK DPO a.s.		06/2020		Ing. Robenek	
Vypracoval	Ing. Robenek	C. zakázky	4341	Měřítka	
Přezkoušel	Ing. Menšík	Stupeň	DSP	1:100	
Schválil	Ing. Šebesta	Formát	A1		
Datum	04/2020	Kótováno v	mm		
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.					
Stavba : MONTÁŽNÍ KANÁLY V AREÁLECH DPO III					
AREÁL TRAMVAJE PORUBA					
ZÁSTUP MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ A VYBUDOVÁNÍ PEVNÉ JÍZDNÍ DRÁHY					
SO 30 ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ					
Obsah :		C. výk.		Revize	
DISPOZICE		HTL-4341-V116		1	

