

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce montážních kanálů v hale vozovny v areálu tramvaje Poruba – I. etapa“, ev. č. ve věstníku Z2024-025102 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 3</b>

### I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	10
Datum doručení:	24.6.2024
Přesné znění žádosti:	<i>V PD je řešeno odvodnění kolejí odvodňovači zabudovanými v podlaze mezi kolejnicemi, která je snížena o 4cm. To tvoří vanu, která kopíruje kolej. Ta je však v celé délce navržena v nulovém spádu. Je si investor vědom toho, že ve žlábků se bude držet voda?</i>
Reakce Zadavatele:	Pokud bude beton mezi odvodňovači vybetonován rovně bez nerovností, voda se tam držet nebude. Odvodňovače budou mít otvory i pro odvod vody z betonové desky mezi kolejnicemi v úrovni na styku s betonem.
Žádost č.	11
Datum doručení:	24.6.2024
Přesné znění žádosti:	<i>V PD není řešeno použití plastových vložek kolem šroubů do podkladnic, které se vrtají do betonu. Tyto je nutné použít kvůli zamezení průniku bludných proudů do výztuže zidky. Vyžaduje investor tyto vložky?</i>
Reakce Zadavatele:	Ano, plastové vymežovací vložky je nutno použít. Jsou standardní součástí zavedených kotvicích systémů.

Žádost č.	12
Datum doručení:	24.6.2024
Přesné znění žádosti:	<i>V položce č. 14 je přímo uveden typ epoxi pryskyřice (AST-105+epoxi pryskyřice AST 330, RAL 7001). Je možné použít materiál ze stejnými základními parametry od jiného výrobce?</i>
Reakce Zadavatele:	Ano, Zadavatel stanovuje pouze požadavek na vlastnosti, nikoliv výrobce.

**III.**

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedošlo ke změně zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 25. 6. 2024

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková, prokurista

zástupce Zadavatele