

Spisová značka: MUHO 6135 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 44706/2024 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 26.06.2024

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1,

k nadlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Bc. Libor Vaněk

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN**

Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2024-025051**

Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 6135/2024 OPM**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka
ZD - Zadávací dokumentace
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotaz dodavatele

Dotaz dodavatele ze dne 25.06.2024

V příloze č.1 Specifikace osvětlení-technické požadavky je v tabulce „Technická specifikace parametrů pro silniční a přechodové svítidlo veřejného osvětlení“ uveden požadavek - Konstrukce svítidla musí umožňovat demontovat celou optickou část včetně předřadníku bez použití nářadí a nahradit novým funkčním kusem bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu. U námi nabízených svítidel je potřeba k této celkové výměně optické části vč. předřadníku imbusový klíč, bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu. Je tento požadavek bezpodmínečně požadován?

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

K dotazům ze dne 25.06.2024

Konstrukce svítidla musí umožňovat demontovat celou optickou část včetně předřadníku bez použití nářadí a nahradit novým funkčním kusem bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu, tak jak je uvedeno v ZD.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4545>

Ing. Michelle Carol Hájková
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek