

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

2412012 - B.j. 20 PB – KODUS Hodonín

CHLAZENÍ

Č. zař.	Název zařízení	Chladicí výkon	Teplotní spád	Topný výkon	Teplotní spád	Elektrický příkon	Nap.
		kW	°C/°C	kW	°C/°C	kW	V
1	Chlazení - venkovní jednotka	56,0	R410a	56,00	R410a	20,00	400
1	Chlazení - vnitřní nástěnná jednotka - celkem 21 ks	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230