

Ředitel

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/63050/2024

73608/2024/MUUB

MUUB/42811/2024

Dodavatelé

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Vlastimil Šmíd

572 619 542

smid@delfinub.cz

Elektronický nástroj

Datum:

18.06.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY NA ZIMNÍM STADIONU**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě **dotazu dodavatele**:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny kazety Gyptone Base 31 s PO 30 minut. V daných podmínkách ale nemá tento kazetový podhled žádnou požární odolnost. PBŘ říká, že nad rozsvičovnou je navržený sádrokartonový podhled na CD profilech s požární odolností EI15. Prosim o vyjasnění.

Odpověď č. 1:

Název podhledu uveden chybně.

Nad dílnou je navržený sádrokartonový podhled na CD profilech s požární odolností min. EI15.

Nad rozsvičovnou je navržen akustický kazetový podhled s požární odolností min. EI15.

Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel