

UPOZORNĚNÍ:
INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRZENOU PROJEKTANTEM GASTRO. V PŘÍPADĚ NAVRHY ZMENY TECHNOLOGIE DODAVATELEM JE NUTNÉ ZMENI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PO DOHODĚNÍ NUTNO PROVÉST REVIZI TOTOHO INSTALAČNÍHO PLÁNU.

E62	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E61	EL. ZASUVKA 230 V / 0,3 NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	CHLADICÍ ŠKŘIN-PROKLENÁ
E60	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E59	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E58	EL. VÝVOD 230 V / 0,05 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (PRO MČI STROJ STOLNÍHO NADOBÍ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZNEČOVCACÍ VODY
E57	EL. VÝVOD 400 V / 22,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 2M VOLNEHO KAB. VC. ZEM. VODIČE (SAM. JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	PŘÍLOŽNÍ MYČI STROJ
E56	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E55	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E54	EL. VÝVOD PRO ZASUVKU 230 V / 0,7 kW, 2 PODLAHY, 3 M VOLNEHO KABELU, ZASUVKA BUDE UMÍSTĚNA NA KONSTRUKCI OHRNÁVACÍHO STOLU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OHRNÁVACÍ VOZÍK-TALÍRE
E53	EL. VÝVOD 230 V / 3 kW, KABEL VYVEDEN Z PODLAHY, 2,5 M VOLNEHO KABELU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OHRNÁVACÍ STOL 4600/1
E52	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E51	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E50	EL. VÝVOD PRO ZASUVKU 230 V / 0,7 kW, 2 PODLAHY, 3 M VOLNEHO KABELU, ZASUVKA BUDE UMÍSTĚNA NA KONSTRUKCI OHRNÁVACÍHO STOLU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OHRNÁVACÍ VOZÍK-TALÍRE
E49	EL. VÝVOD 230 V / 1,5 kW, KABEL VYVEDEN Z PODLAHY, 2,5 M VOLNEHO KABELU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OHRNÁVACÍ STOL 2600/1
E48	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E47	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E46	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E45	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E44	EL. VÝVOD 400 V / 16,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 2M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	MYČI STROJ (PRODUKČNÍ NADOBÍ)
E43	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (PRO MČI STROJ PRODUKČNÍHO NADOBÍ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZNEČOVCACÍ VODY
E42	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - ROBOT
E41	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E40	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 40 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	CH. ŠKŘIN (PROSTOLOVA)
E39	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E38	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW) (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E37	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E36	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E35	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E34	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - ROBOT
E33	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E32	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - ROBOT
E31	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E30	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E29	EL. VÝVOD 230 V / 0,15 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ POD STŘEPEM, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OSVĚTLENÍ PRO DÍEŠTOR
E28	EL. VÝVOD 400 V / 7,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEMNÍČHO VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	SPORÁK INDUKČNÍ 2 PLOTNY
E27	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OSVĚTLENÍ PRO DÍEŠTOR
E26	EL. VÝVOD 230 V / 0,5 kW, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 2 M VOLNEHO KABELU VCEJNE ZEMNÍČHO VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	CHLADICÍ STOL (OVODSKOZOVY)
E25	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E24	EL. VÝVOD 400 V / 2,8 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 20 CM NAD PODLAHOU, 1,5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ROBOT UNIVERZÁLNÍ-STAVAJÍCÍ
E23	EL. VÝVOD 400 V / 31,1 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN Z PODLAHY, 2,5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEMNÍČHO VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	KONVEKTOMAT 20x 60x11 - ST.
E22	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (PRO KONVEKTOMAT)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZNEČOVCACÍ VODY
E21	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E20	EL. VÝVOD 400 V / 21 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	MULTIFUNKČNÍ PANEV 2x25L
E19	EL. VÝVOD 400 V / 36,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. V. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	MULTIFUNKČNÍ KOTEL 200L
E18	EL. VÝVOD 400 V / 7,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEMNÍČHO VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	SPORÁK INDUKČNÍ 2 PLOTNY
E17	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E17	EL. VÝVOD 230 V / 0,3 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ POD STŘEPEM, 6 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OSVĚTLENÍ PRO DÍEŠTOR
E16	EL. VÝVOD 400 V / 27 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 5 CM NAD PODLAHOU, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	MULTIFUNKČNÍ PANEV 100L
E15	EL. VÝVOD 230 V, KABEL VYVEDEN Z PODLAHY, 3 M VOLNEHO KABELU VC. ZEMNÍČHO VODIČE (PRO ZASUVKU NA KOTLI)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA NA MICHACÍM KOTLI
E14	EL. VÝVOD 400 V / 31,1 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN Z PODLAHY, 2,5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEMNÍČHO VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	MICHACÍ KOTEL
E13	EL. VÝVOD 230 V / 0,2 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ POD STŘEPEM, 6 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VODIČE (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	OSVĚTLENÍ PRO DÍEŠTOR
E12	EL. VÝVOD 400 V / 10,8 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 60 CM NAD PODLAHOU, 2,5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAM. JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	KONVEKTOMAT 6x600/1
E11	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAM. JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E10	EL. ZASUVKA 230 V / 0,73 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 40 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	SPÁK
E9	EL. VÝVOD 400 V / 18,9 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 60 CM NAD PODLAHOU, 2,5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAM. JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	KONVEKTOMAT 10x600/1
E8	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (PRO KONVEKTOMAT)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZNEČOVCACÍ VODY
E7	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA
E6	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E5	EL. VÝVOD 400 V / 4,8 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 20 CM NAD PODLAHOU, 2,5M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	HNETACÍK TESTA STAVAJÍCÍ
E4	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ
E3	EL. VÝVOD 400 V / 1,5 kW PŘES VYPÍNAČ NA ZDÍ, KABEL VYVEDEN ZE ZDÍ 20 CM NAD PODLAHOU, 2,5M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VOD. (SAMOSTATNÝ JISTIČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	DELLOKA TESTA STAVAJÍCÍ
E2	EL. ZASUVKA 400V 3N-50Hz NA ZDÍ VE VÝŠCE 130 CM NAD PODLAHOU (400 V / 0,8 - 3 kW)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - REZERVA
E1	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDÍ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZOR! NA ZAS. MUSÍ BYT PŘIPOJEN POUZE JEDEN STOLNÍ SPOTŘEBÍČ)	(SAMOSTATNÝ JISTIČ)	ZASUVKA - STOLNÍ SPOTŘEBÍČ

Poz. Požadavky na instalace

POŽADAVKY NA INSTALACE ELEKTRO

POZNAMKA 1.:

PUDORYS KUCHYNĚ NENÍ STAVEBNÍM VÝKRESEM. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE POUZE ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE GASTROZARÍZENÍ A NEREZ NABÝTKU V PROVOZU KUCHYNĚ.

POZNAMKA 2.:

OSVĚTLENÍ KUCHYNĚ (VARNÝCH BLOKŮ, PŘIPRAVEN) A ŽAZEMÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU GASTRO - RESI PROJEKT ELEKTROINSTALACE!

EL. VÝVODY, VYPÍNAČE A ZASUVKY JSOU DODÁVKOU DODAVATELE ELEKTROINSTALACE.

PRO ZAPOJENÍ VESKEREHO GASTROZARÍZENÍ POUŽÍVAT KABEL CYSY.

EL. VÝVODY UKONČENÉ VOLNÝM KENCEM JE NUTNÉ PROVÉST JAKO OHEBNÉ A MEKKÉ.

EL. VÝVODY Z PODLAHY JE NUTNÉ OPATŘIT KYČÍ HADICÍ V DELCE KABELU.

POZNAMKA 3.:

VYPÍNAČE PRO TECHNOLOGII UMÍSTIT V DOSAHU OBSLUHY, MIMO TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ!!!
PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ BLOKY VÝVST Z PODLAHY OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ, PRO ZARÍZENÍ UMÍSTĚNÉ PO OBVODU ZDÍ VÝVST OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ ZE ZDÍ 17 CM NAD PODLAHOU (VÍZ ZNÁCKY).

PODLAHOVÉ ROSTY ZEMNIT PŘED BETONOVÁNÍM.

OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ DOPORUČEME UKONČIT ZEMNÍCI ZASUVKOU VCEJNE ZASTRČKY S MEDENÝM LANKEM 6 mm2 CYA VODIC, U KONVEKTOMATU 10 mm2 CYA VODIC - DODÁVKA ELEKTROINSTALACE!

POZNAMKA 4.:

NERESÍME DATOVÉ ROZVODY!

VESKERE KOTY JSOU BRANY OD ČISTÉ PODLAHY, OMITNUTÝCH STĚN A OBKLADU!

POZOR!!!
ODSAVÁNÍ VCEJNE VENTILATORU NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTROZARÍZENÍ, A PROTO NEJSOU VE VÝKRESU REŠENY POŽADAVKY NA INSTALACE ELEKTRO - POŽADAVKY MUSÍ PŘEDAT DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY!

POZOR!
PROSTOR KUCHYNĚ JE NUTNO POKRYT SIGNALEM WIFI, PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ GASTROTECHNOLOGIE DO DATOVÉ SÍTĚ!

POZOR!
MICHACÍ KOTEL (ve výkresu "DISPZICE poz.c.6") BUDE MONTOVANÝ PRIMO DO PODLAHY, A PROTO POD TÍMTO ZARÍZENÍM NESMÍ VEST ŽADNÉ INSTALACE, ABY NEDOSLO KE KOLIZI S POTRUBÍM A KABELAZÍ PŘI UKOTVENÍ!!! (Zde požadujeme k michacímu kotli instalace "EL.poz.E28, poz.E29"-viz.legenda)

Vypracoval: M. KROČOVA	tel: 604 299 638	VK MONTERA e-mail: krocova.m@gmail.com
Místo stavby: UHERSKÝ BŘOD	Investor: Město Uherský Břod, Masarykovo nám. 100	ČÍSLO ZAKÁZKY: 900004 STUPĚN PD: DPS
název stavby: ZŠ MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Uh. Břod REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM VYDÁNÍ: 05/2024 VYHOTOVENÍ ARCH.C.: VK24-900-05/004 KOTOVANO: mm FORMAT: A1 DÍL. ARCH. ČÍSLO VÝKRESU: C. VÝKRESU:	MĚŘÍTKO: 1:50
profese/člást: GASTRO - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	obsah: PŮDORYS 1.NP - POŽADAVKY NA INSTALACE ELEKTRO	3.