

REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ VE 2.NP RADNICE
kancelář č.26

**D.1.4.1-03 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1 697 01 Kyjov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ VE 2.NP RADNICE kancelář č.26
MÍSTO	k. ú. Kyjov; 678431, parc. č. st. 210/1, číslo p. 30
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	03/2024

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS2						
02	5x10	CYKY-J	WL02	stávající rozváděč umístěný ve 3.NP R3.1	rozdávěč RMS2	stávající rozváděč R3.1 bude dozbrojen jističem PL7-25/B/3
PE02	10	H07V-K	WS02	stávající rozváděč umístěný ve 3.NP R3.1	doplňkové pospojování rozváděče RMS2	vodič bude ukončen na sběrnici MET nebo PEN
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RMS2	osvětlení kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ10	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře zásuvky pro PC ve žlabu PK 110x70
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ11	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře ve žlabu PK 110x70
Z12	3x2,5	CYKY-J	WLZ12	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře zásuvky pro PC ve žlabu PK 110x70
Z13	3x2,5	CYKY-J	WLZ13	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře ve žlabu PK 110x70
Z14	3x2,5	CYKY-J	WLZ14	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
strukturovaná kabeláž						
XS2.05A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.05A	stávající datový rozváděč RD	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.05B	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.05B	stávající datový rozváděč RD		
XS2.06A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.06A	stávající datový rozváděč RD	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.06B	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.06B	stávající datový rozváděč RD		
XS2.07A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.07A	stávající datový rozváděč RD	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.07B	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.07B	stávající datový rozváděč RD		
XS2.08A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.08A	stávající datový rozváděč RD	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26	kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.08B	4x2xAWG23	FTP cat.6	WT2.08B	stávající datový rozváděč RD		