

Spisová značka: MUHO 7000/2024 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 47564/2024 OPM

Vyřizuje: Ing. Michelle Carol Hájková
Tel.: +420 518 316 454
E-mail: hajkova.michelle@muhodonin.cz
Datum: 09.07.2024

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zhotovení mobiliáře do příměstského lesa v Bažantnici Hodonín

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: Ing. Michelle Carol Hájková
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Ing. Helena Chrástková

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 8/2024, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Zhotovení mobiliáře do příměstského lesa v Bažantnici Hodonín**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **160/ID57462/2024**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 7000/2024 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení a doplnění ZD.

1. Dotaz dodavatele

Dotaz dodavatele ze dne 04. 07. 2024

Dotaz č. 1

Dobrý den,

potřeboval bych nutně doplnit specifikaci kovového materiálu na mobiliář. V zprávě není specifikováno přesně.

A dále zda je dřevěný materiál nějak již opracovaný nebo nikoliv?

A jak to bude s dopravou materiálu k zhotoviteli?

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 04. 07. 2024

K dotazu č. 1:

1. Specifikace kovového materiálu je uvedena v zadávací dokumentaci:

Ocel:

Jedná se o povětrnostně odolnou ocel, též korozi odolnou, bez nutnosti použití nátěrových hmot, konkrétně o povětrnostně odolnou ocel - patinující plech dle EN 10025-1: 2004. Tloušťka oceli je navržena v rozmezí cca 1,0 – 1,5 cm, ovšem konečná tloušťka bude odsouhlasena až při zpracování dílenské dokumentace pro jednotlivé kusy mobiliáře.

Kotvení:

Pro kotvení bude navržena kotevní sada 4x šroubů M12. Přesný počet a velikost sady budou určeny v závislosti na dílenské dokumentaci.

2. Materiál není opracovaný. Dřevo použité na mobiliář je vysušené, ale nehoblované. Jeho drsnost povrchu odpovídá požezu katru.

3. Cena za dopravu materiálu ke zhotoviteli je popsána ve smlouvě odst. 4.1: „V ceně je zahrnuta i doprava zhotovitele související jak s převzetím dřeva v k.ú. Hodonín od zhotovitele, tak doprava zhotoveného mobiliáře do místa plnění.“

B) Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek.:

Nové znění dle dodatečné informace č. 1 ZD:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **16. 07. 2024 ve 10:00:00 hodin**

Datum a čas otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 16.07.2024 od 10:00 hodin, a bude provedeno elektronicky. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4580>

Ing. Michelle Carol Hájková
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek