

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

LEGENDA REGULACE

ITV	INTEGROVANÁ TERMOSTATICKÁ VLOŽKA
VEK.R	UZAVIRATELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ VEKOLUX ROHOVÉ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL V-EXAKT ROHOVÝ
RŠ	REGUAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ REGULUX ROHOVÉ




LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

PLAN 22VK/5110	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A HLADKOU ČELNÍ STĚNOU TYP 22, VÝŠKA 500, DÉLKA 1100
22VK/5110	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM TYP 22, VÝŠKA 500, DÉLKA 1100
KRC 1500x735	OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO VÝŠKA 1500, ŠÍRKA 735

LEGENDA POTRUBÍ:


—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (VÍCEVRSTVÝ PLASTO-HLINÍK/LISOVANÁ OCEL) 75°C
— — — — —	VRATNÉ POTRUBÍ (VÍCEVRSTVÝ PLASTO-HLINÍK/LISOVANÁ OCEL) 60°C

4	UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU O OBJEMU 12 L, KONZOLE PRO UCHYCENÍ+DRŽÁK	1
3	ROZDĚLOVAČ + SBĚRAČ PRO OTOPNÁ TĚLESA, 9 OKRUHŮ OCELOVÁ SKŘÍN V PODOMÍTKOVÉM PROVEDENÍ S UZAMYKATELNÝMI DVIŘKY PRESS SPOJKY PRO NAPOJENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ	1
2	ROZDĚLOVAČ + SBĚRAČ PRO OTOPNÁ TĚLESA, 11 OKRUHŮ OCELOVÁ SKŘÍN V PODOMÍTKOVÉM PROVEDENÍ S UZAMYKATELNÝMI DVIŘKY PRESS SPOJKY PRO NAPOJENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ	1
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNIKEM TUV 40 L VÝKON UT(80/60)–16KW, VÝKON TUV–24KW, KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ DN 60/100MM EKVITERMNÍ REGULACE S TÝDENNÍM ČASOVÝM PROGRAMEM VČETNĚ OBEHOVÉHO ČERPADLA, POJISTNÉHO VENTILU A EXPANZNÍ NÁDOBY	1
POZICE	NÁZEV	KS



Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadílková	
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. T. Dospíšil	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř.T.Batí 508 762 73 Zlín tel.: 067/522 111 , fax: 067/7212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.cz
Ing. arch. M. Vašina	Ing. J. Ševčík	Ing. J. Ševčík	Ing. J. Ševčík	

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení				HIP Ing. J. Kudlák	
objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka				číslo zakázky	23-8532-487
profese: D.1.4a - Zařízení pro vytápění staveb				stupeň dokumentace	DPS + PDPS
obsah: Schéma				datum	02/2024
název dig.souboru: SO01_D14a_12_sch_0.dwg				měřítko 1:50	formát
číslo výkresu: SO 01 D.1.4a 12				datum revize:	výtisk číslo:
				číslo revize: -	