



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ODK.	ÚPRAVA POVRCHU	PODHLÉD
001	SCHODIŠTĚ + CHODBA	11,25	HLINĚNÁ PODLAHA, CIHELNÉ STUPNĚ			
002	SKLEP	31,70	CEMENTOVÝ POTĚR			

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		NOVÉ PYNOSILIKÁTOVÉ PŘÍČKY
	NOVÉ ZDIVO – CPP NA MVC		NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN TL. 120 mm

LEGENDA ZNAČEK PO

- Únikový východ
- Východ na volné prostranství
- Požárně dělící konstrukce, hranice P.Ú.
- P6 – PHP – práškový 6KG, hasicí schopnost 21A/113B
- Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí DN25 o délce 30m
- Ovládání přívodu elektrické energie

Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadílková	±0,00=241,96 m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. T. Dospíšil	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Ing. arch. M. Vašina	Ing. M. Sadílková	Ing. M. Sadílková	Ing. T. Macháček	

stavba:		Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení		HIP		Ing. J. Kudlák	
objekt:		SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka		číslo zakázky		23-8532-487	
profese:		D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení		stupeň dokumentace		DPS + PDPS	
obsah:		Půdorys 1.PP - PBŘ		datum		02/2024	
název dig.souboru:		číslo výkresu:		měřítko		1:50	
		SO 01		formát		9A4	
		D.1.3.2		datum revize:		výtisk číslo:	
				-			
				číslo revize:		-	