

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č.j. 2/O/2024067

VŠEM DODAVATELŮM


Ve Zlíně dne 11.07.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2024067
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com/>



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Vnitřní dveře Z/11 (pol. č. 317 ve výkazu výměr) mají mít tepelný prostup $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ a jsou požární EW 15 DP3-C. Výrobci neumí vyrobit dveře, které splní současně oba požadavky.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že je potřeba dodržet oba požadavky. Požární odolnost je daná zpracovatelem PBR a součinitel prostupu tepla je stanovena na základě požadavku zpracovatele energetického štítku budovy. Kovové dveře lze nahradit za dřevěné zateplené. Opraveno ve výpisech zámečnických, resp. truhlářských výrobků a doplněno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Dotaz č. 2:

Výrobek Z/05 dvoukřídlová brána a Z/16 jednokřídlová branka mají dle výpisu výrobků plechovou výplň, avšak v pohledech a v půdorysu zámečnických výrobků (výkres č. 21) mají dřevěnou výplň.

Odpověď č. 2:

Platí podrobný výkres zámečnických výrobků a pohledy, tedy dřevěná výplň.

Dotaz č. 3:

Díleňský stůl T/49 (pol. č. 299) a regálová sestava T/51 (pol. č. 300) nemají uveden druh materiálu.

Odpověď č. 3:

T/49

díleňský stůl 800x1500, výška 900mm

Materiál: Pracovní deska masivní spárované tvrdé dřevo tl. 40mm, nosnost 500kg, konstrukce stolu ocelová, plechový závěsný box na nářadí se třemi šuplíky, uzamykatelný

T/51

Regálová sestava, police 5ks 600/2080mm, nosnost 150kg

hloubka skříní 600mm,

Materiál: HP laminát, hrany ABS

Barva: dub

Doplněno ve výpisech truhlářských výrobků a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Dotaz č. 4:

V projektu i ve výkazu výměr chybí nátěr IPE profilů ve stropě nad 1. NP.

Odpověď č. 4:

Ocelové profily budou ošetřeny 1 x základní a 1 x ochranný svrchní syntetický nátěr

Doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Upravené dokumenty "Výpis zámečnických výrobků", "Výpis truhlářských výrobků", Půdorys 3. NP, a Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev.1 nahrazují dokumenty původní. **Nově poskytnuté dokumenty (Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1) jsou pro dodavatele závazné a slouží jako podklad pro zpracování cenové nabídky.**

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 22.07.2024 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 11.07.2024.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 1

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1

Změna části projektové dokumentace (Výpis zámečnických výrobků, Výpis truhlářských výrobků, Půdorys 3. NP)

Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev.1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností