

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č.j. 3/O/2024067

VŠEM DODAVATELŮM


Ve Zlíně dne 17.07.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2024067
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com/>



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Proč je použita tato položka pro SDK podhled:

46	416023231R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
----	--------------	---

A není použita tato klasická položka na podhled :

416021221R00 Podhledy SDK, kovová kce CD 2xdeska RB 12,5mm

Prosím o vysvětlení.

Odpověď č. 1:

Položka je navržena dle požadavků zadavatele. Vzhledem k využití objektu zadavatel vyžadoval, aby se jednalo o pevné a odolné podhledy, které vydrží například nárazy míčem apod.. Jedná se o podhled protipožární.
Zadavatel trvá na nacenění položky tak, jak je uvedena v Příloze č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV rev. 2.

Dotaz č. 2:

Dále prosím o vysvětlení proč je u následující položky uvedeno „sádkartonovými a sádrovláknitými deskami“, když to jsou dva různé druhy materiálu.

50	447115222RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádkartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2
----	--------------	--	----

Prosím o upřesnění typu materiálu.

Pod tímto kódem v rozpočtovém programu je uveden podhled ze sádkartonových desek.

Odpověď č. 2:

Jedná se o obecný popis položky dle RTS. Zadavatel vyžaduje opláštění pouze SDK deskami.

Dotaz č. 3:

Pro přesné nacenění položky prosím o rozbor položky.

Dále prosím o upřesnění: v záhlaví je uvedeno trativod z drenážních trubek DN od 80 do 100 a v popisu je uvedeno pro potrubí DN 150.

Jestli platí DN potrubí 150 neměla by být použita jiná položka pro ocenění?

32	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	20,40000		0,00
se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,						
viz. Situace, Podélný profil :						
pro potrubí DN 150 : 7,20+2,40+4,80+3,20+2,80						
				20,40000		

Pod tímto kódem v rozpočtovém programu jsme nic nenašli.

Odpověď č. 3:

Zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev. 2, která je pro zpracování nabídky závazná.

Dotaz č. 4:

Pro přesné nacenění položky prosím o velikost (průměr) helikální výztuže.

31	310R001	D+M Aplikace helikální výztuže do drážky ve zdivu	m	70,00000
----	---------	---	---	----------

Odpověď č. 4:

Zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev. 2, ve které jsou v položce doplněny požadované podrobnosti. Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev. 2 je pro zpracování nabídky závazná.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 24.07.2024 do 10:00 hodin**.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 17.07.2024.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 2

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2

Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_rev.2

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností