

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
IČO: 00291463

č.j. 4/O/2024067

VŠEM DODAVATELŮM


Ve Zlíně dne 19.07.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2024067
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com/>



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Proč je použita tato položka pro SDK podhled:

| | | |
|----|--------------|---|
| 46 | 416023231R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace |
|----|--------------|---|

A není použita tato klasická položka na podhled :

416021221R00 Podhledy SDK, kovová kce CD 2xdeska RB 12,5mm

Dotaz zněl, proč je ve skladbě použity tyto profily: C 18/45/18 a U 20/20/30 a ne standardní profily na podhled CD a UD.

Odpověď č. 1:

Podhled je navržen se standardními profily. Musí být navržen tak, aby skladba stropu měla požadovanou požární odolnost a jsou vyžadované 2 vrstvy sádrokartonových desek.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to **do dne 30.07.2024 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 19.07.2024.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 3

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 3

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností