

## Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR23/2024

Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. **MR23/2024 s názvem: „Revize elektrických rozvodů nízkého a vysokého napětí, hromosvodů a elektrospotřebičů“**.

### **Dotaz dodavatele:**

Vážený zadavateli,

žádám Vás o zodpovězení dotazu k veřejné zakázce „Revize elektrických rozvodů nízkého a vysokého napětí, hromosvodů a elektrospotřebičů“ ID zakázky: 57580.

V příloze č. 3 Tabulka pro výpočet nabídkové ceny na listu Položkový ceník se mají ocenit jednotlivé položky (např. Zjištění stavu přípojkové skříně do 63 - 1 ks).

Žádáme Zadavatele o informaci, zda máme uvažovat ceny včetně dopravy, tzn. bude požadováno, aby tyto činnosti byly prováděny časově mimo provádění revizí.

Dále žádáme Zadavatele o informaci, zda bude tato cena celkem z položkového ceníku vstupovat do nabídkové ceny určené pro hodnocení?

Děkujeme za odpovědi

S úctou

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel ve vztahu k dotazu č. 1 dává na vědomí, že jednotkové ceny, který dodavatel nacení v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny, jsou v souladu s čl. IV odst. 3 Závazného návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy) vždy včetně dopravy.

Zadavatel ve vztahu k dotazu č. 2 dává na vědomí, že jednotkové ceny z části „Položkový ceník“ nejsou započítány do celkové nabídkové ceny stanovené pro účely hodnocení.

**Na základě této opravy zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Mgr. Petra Barášková  
Oddělení veřejných zakázek  
Český rozhlas