

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	město Zábřeh
<b>Právní forma:</b>	801 – obec
<b>Sídlo:</b>	Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
<b>IČO:</b>	00303640

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	11. 7. 2024

### Zadavatel obdržel následující žádost:

prosíme o upřesnění typu prosklených dveří – rozdílný popis v rozpočtu a PD. Jedná se o tyto prvky:

#### 1. rozdílný rozměr i požární odolnost

415	M	D4-12	Skleněná příčka 3120x2700 včetně dveří 900x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000		0,00
-----	---	-------	---	----	-------	--	------

**D4-12** G levé 3520/2500 900/2100 - přírodní hliník klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta - - dveře jsou součástí skleněné příčky

#### 2. rozdílný požadavek na požární odolnost

412	M	D2-15	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000		0,00
-----	---	-------	--	----	-------	--	------

**D2-15** D pravé 2250/2700 1200/2600 - práškový lak, RAL 1035, mat klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta - - -

### Zadavatel k tomu uvádí:

Pro tyto technické požadavky platí následující:

- Skleněná příčka s dveřmi D4-12 – celkové rozměry 3120/2500mm, rozměry dveří 900/2100mm, skleněná příčka i dveře bez požární odolnosti.
- Skleněná příčka s dveřmi D2-15 – bez požární odolnosti.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejní i **novou projektovou dokumentaci POS**, v níž došlo ke změně souboru 030\_DPS\_D.1.1.71, a **položkový rozpočet POS** (soubor s názvem Priloha\_6b\_Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova – slepý).

Vzhledem k tomu, že došlo pouze ke změně u dvou položek a tato změna nemá vliv na okruh dodavatelů, zároveň dodavatelé mají od zveřejnění změny dostatečnou lhůtu (více než dva týdny) k podání nabídek, **lhůta pro podání nabídek se nemění.**