












<b>N1.01-II.</b>	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment /
	hranice požárního úseku fire compartment border
<b>EI-30 DP3-C</b>	požární odolnost dveří fire rate of door
 <b>REI-15 DP1</b>	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
 <b>EW 15 DP1</b>	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
	směr úniku emergency exit direction
	přenosný hasicí přístroj práškový dust-based fire extinguisher
	elektrická požární signalizace automatic fire control system
	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
	central a total stop central and total stop
<b>EPS-M</b>	dveře jištěné magnetem, odblokované signálem EPS doors locked by magnet, unlocked by fire alarm
 DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	Vstupní hala	38,7 m²	2,7 m	teraco	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.02	Chodba	17,0 m²	2,7 m	teraco	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
DENNÍ STACIONÁŘ							
1.03	Chodba	6,5 m²	2,7 m	teraco	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.04	WC	3,9 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.05	Úklidová místnost	0,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.06	Odpodírková místnost	22,1 m²	2,7 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.07	Zázemí DS	14,9 m²	2,7 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.08	Společenská místnost, DS	84,8 m²	2,7 m	teraco	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.09	Iniciální místnost	12,3 m²	2,7 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.10	WC	4,0 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.11	WC	4,0 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.12	Chodba	7,5 m²	2,7 m	teraco	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
BYTOVÁ JEDNOTKA PRO OSOBY S DEMENCÍ							
1.13	Společenská místnost	61,1 m²	2,7 m	linoleum	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.14	WC - personál	3,3 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.15	Koupelna	5,9 m²	2,4 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	SDK podhled, malba	
1.16	Pokoj 1	20,4 m²	2,7 m	linoleum	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.17	Pokoj 2	13,7 m²	2,7 m	linoleum	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.18	Pokoj 3	17,8 m²	2,7 m	linoleum	VC omítká, malba	Stěrka, malba	
1.19	Technická místnost	10,9 m²	2,7 m	ker. dlažba	VC omítká, malba	Stěrka, malba	

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  <b>TUSPO CO. s.r.o.</b> Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 email: info@tuspo.cz tel.: +420 608 864 557		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Bc. Zbyněk Tuček			
VYPRACOVAL: Bc. Zbyněk Tuček			
KONTROLOVAL: Bc. Zbyněk Tuček			
AKCE: <b>Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova</b>			
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby			
MÍSTO STAVBY: parc. č.1082, 1083, k. ú. Zábřeh na Moravě ul. Sušilova			
INVESTOR: Město Zábřeh Masarykova nám. 510/6, Zábřeh			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU: 2	
FORMÁT: 2xA4	DATUM: 04/2024	MĚŘÍTKO: 1:150	