



LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment /
■ ■ ■ ■ ■	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-30 DP3-C	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
➡	směr úniku emergency exit direction
△	přenosný hasicí přístroj práškový dust-based fire extinguisher
EPS	elektrická požární signalizace automatic fire control system
☐	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
●	central a total stop central and total stop
EPS-M	dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS doors locked by magnet, unlocked by fire alarm
DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	Chodba	13,7 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
2.02	Chodba	46,8 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
2.03	WC inv.	4,8 m²	2,7 m	ker. dlažba	ker. obklad	Stěrka, malba	
POKOJ Č.4							
2.04	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.05	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.06	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		30,2 m²					
POKOJ Č.5							
2.07	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.08	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.09	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		30,2 m²					
POKOJ Č.6							
2.10	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.11	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.12	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		30,2 m²					
2.14	WC zaměstnanci, úklid	4,4 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
2.15	Zázemí personál OS	23,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
2.16	Zázemí personál OS	14,1 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
2.17	Společenská místnost OS	31,1 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
2.18	Chodba	19,7 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
POKOJ Č.7							
2.19	Předsíň	4,1 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.20	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.21	Obytná místnost	20,4 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		30,2 m²					
POKOJ Č.8							
2.22	Předsíň	4,3 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.23	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.24	Obytná místnost	17,7 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		27,7 m²					
POKOJ Č.9							
2.25	Předsíň	6,5 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	*
2.26	Koupelna	6,0 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	*
2.27	Obytná místnost	32,4 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	*
Celkem		44,9 m²					



Komplexní služby v PO a BOZP

TUSPO CO. s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
email: info@tuspo.cz
tel.: +420 608 864 557

ZPRACOVATEL ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Bc. Zbyněk Tuček	
VYPRACOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
KONTROLOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
AKCE:		Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova	
STUPEŇ:		Dokumentace pro provedení stavby	
MÍSTO STAVBY:		parc. č.1082, 1083, k. ú. Zábřeh na Moravě ul. Sušilova	
INVESTOR:		Město Zábřeh Masarykova nám. 510/6, Zábřeh	
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS 2.NP	
FORMÁT:		2x A4	ČÍSLO VÝKRESU: 3
DATUM:		04/2024	
MĚŘÍTKO:		1:150	