



LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment /
■■■■■	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-30 DP3-C	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
➡	směr úniku emergency exit direction
△	přenosný hasicí přístroj práškový dust-based fire extinguisher
EPS	elektrická požární signalizace automatic fire control system
☐	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
●	central a total stop central and total stop
EPS-M	dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS doors locked by magnet, unlocked by fire alarm
DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
4.01			2,325 m	teraco	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.02	Zázemí personál OS, kancelář	24,5 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.03		8,0 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.04	WC personál muži	3,5 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.05	Sprcha personál muži	3,5 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.06	Chodba	4,9 m²	2,1 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.07	Šatna personál ženy	13,8 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.08	Sprcha personál ženy	2,0 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.09	WC personál ženy	6,4 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.10	Technická místnost	20,6 m²	2,2 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.11	Záložní zdroj vytahu	6,1 m²	2,2 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	



TUSPO CO. s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
email: info@tuspo.cz
tel.: +420 608 864 557

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Bc. Zbyněk Tuček
VYPRACOVAL: Bc. Zbyněk Tuček
KONTROLOVAL: Bc. Zbyněk Tuček
AKCE: **Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova**

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY: parc. č.1082, 1083, k. ú. Zábřeh na Moravě
ul. Sušilova

INVESTOR: Město Zábřeh
Masarykova nám. 510/6, Zábřeh

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 4.NP

FORMÁT: 2xA4

DATUM: 04/2024

MĚŘÍTKO: 1:150

ČÍSLO VÝKRESU: 5

PARÉ: