


LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment /
-----	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-30 DP3-C	požární odolnost dveří fire rate of door
Δ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
➡	směr úniku emergency exit direction
Δ	přenosný hasicí přístroj práškový dust-based fire extinguisher
EPS	elektrická požární signalizace automatic fire control system
☐	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
●	central a total stop central and total stop
EPS-M	dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS doors locked by magnet, unlocked by fire alarm
DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
3.01	Chodba	46,5 m ²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.02	WC inv.	4,8 m ²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
POKOJ Č.10							
3.03	Předsíň	4,0 m ²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.04	Koupelna	5,7 m ²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.05	Obytná místnost	20,5 m ²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m ²					
POKOJ Č.11							
3.06	Předsíň	4,0 m ²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.07	Koupelna	5,7 m ²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.08	Obytná místnost	20,5 m ²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m ²					
POKOJ Č.12							
3.09	Předsíň	4,0 m ²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.10	Koupelna	5,7 m ²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.11	Obytná místnost	20,5 m ²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m ²					
3.12	Úklidová místnost	2,1 m ²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.13	Společenská místnost	25,7 m ²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.14	Zázemí personál OS	14,1 m ²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.15	Strojovna VZT	11,5 m ²	2,1 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	



TUSPO CO. s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
email: info@tuspo.cz
tel.: +420 608 864 557

ZPRACOVATEL ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Bc. Zbyněk Tuček	
VYPRACOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
KONTROLOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
AKCE:		Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova	
STUPEŇ:		Dokumentace pro provedení stavby	
MÍSTO STAVBY:		parc. č.1082, 1083, k. ú. Zábřeh na Moravě ul. Sušilova	
INVESTOR:		Město Zábřeh Masarykova nám. 510/6, Zábřeh	
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS 3.NP	ČÍSLO VÝKRESU:
FORMÁT:	2xA4	DATUM:	04/2024
MĚŘÍTKO:	1:150		
			4