

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Zadavatel:	město Zábřeh
Právní forma:	801 – obec
Sídlo:	Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
IČO:	00303640

Název veřejné zakázky:	Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Datum zahájení zad. řízení:	11. 7. 2024

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Prosíme o upřesnění rozsahu položky:

70 K R767164 M+D Ocelové nosné konstrukce, dle PD kpl 1,000
Nelze určit z PD.

2. Z čeho vychází položky pro předsazenou montáž oken pol. 299 a 300, pokaždé se jedná o jiné množství, prosím, jak je tedy počítáno?

299	K	766629619	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 160 mm	m	128,920		0,00
	VV		128,92		128,920		
	VV		Mezisoučet		128,920		
	VV		Součet		128,920		
300	M	28374025	profil nosný L z recyklované pěny pro předsazenou montáž oken 160x120mm	m	311,810		0,00
	VV		311,81		311,810		
	VV		Mezisoučet		311,810		
	VV		Součet		311,810		

Odpověď zadavatele:

ad 1. Pol. 70 MaR - "Ocelové nosné konstrukce" se vztahuje k nosným prvkům, které jsou nezbytné pro instalaci kabelových nosných systémů - instalační trubky, lišty, žlaby. Na základě délky kabelových nosných systémů lze určit z PD.

ad 2. Pol. 299 – je v pořádku

Pol. 300 – upravena hodnota na 135,366 m, souběžně s vysvětlením bude zveřejněn upravený rozpočet pod názvem souboru Priloha_6b_Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova - slepý - oprava č. 5.

Lhůta bude přiměřeně prodloužena, a to **do 26. 8. 2024 10:00**.