

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zadavatel:</b>    | město Zábřeh                           |
| <b>Právní forma:</b> | 801 – obec                             |
| <b>Sídlo:</b>        | Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh |
| <b>IČO:</b>          | 00303640                               |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>      | Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b>     | otevřené řízení  |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>       | nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce                     |
| <b>Datum zahájení zad. řízení:</b> | 11. 7. 2024  |

### Zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBR není stanoven u požárně izolovaného VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci izolace. Dle ČSN 730810 (2016), kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci, se považuje za požadavek obousměrné působení požáru. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být požárně izolované VZT potrubí realizováno na jednostranné působení požáru (tj. z venkovní strany) nebo jako obousměrné působení požáru?

### Odpověď zadavatele:

Ad 1. Požární izolace potrubí VZT bude realizována na jednostranné působení požáru. Výjimku tvoří část potrubí od AHU2, kde 94 m<sup>2</sup> má být zhotoveno z oboustranné požární izolace. Týká se to položky 76 oddílu VZT. Tuto položku jsme v rozpočtu rozdělili na dvě, kde 76A se týká jednosměrné izolace – 136 m<sup>2</sup> a 76B se týká izolace obousměrné – 94 m<sup>2</sup>.

Dále zadavatel informuje, že v rámci vysvětlení č. 6 ohledně předsazené montáže byly chybně opraveny položky 299 a 300. Správně má položka 299 hodnotu 251,18 m a položka 300 hodnotu 263,739 m.

Zadavatel zároveň zveřejnil aktualizovaný rozpočet pod přílohou č. 6b – dokument s názvem Priloha\_6b\_Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova - slepý - oprava č. 6.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 4. 9. 2024 10:00**.