

Název stavby:

ÚPRAVY OHŘEVU TEPLÉ VODY (TUV)

Budova D

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

A0.00 Průvodní zpráva

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s.r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel částí:

STORING spol. s.r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2422

Datum:

červenec 2024

Kód dokumentu:

2422

číslo zakázky

DVZ

stupeň

000

st.objekt

A0.00.000

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

Úpravy ohřevu teplé vody (TUV)

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

A0.00 Průvodní zpráva

Obsah:

A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3. Seznam vstupních podkladů	4

V Liberci, dne 12.7.2024

Vypracoval:

Ing. František Příhoda

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Úpravy ohřevu teplé vody (TUV)
Místo stavby:	areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Katastrální území:	Česká Lípa [621382], obec Česká Lípa (561380)
Parcelní čísla pozemků:	728/4

Předmět projektové dokumentace:

Záměrem investora je úprava ohřevu teplé vody (TUV) ve stávající strojovně ÚT pro budovu A - nemocnice a pro kuchyň. Cílem je zajištění ohřevu teplé vody při snížení energetické náročnosti, vyřešení problémů se současnými zásobníky, které jsou na hranici životnosti. Stávající čtyři stojaté zásobníkové ohříváče budou nahrazeny za celkem sedm nových stojatých nepřímo ohřívacích zásobníků o objemu 1000 litrů. Ve strojovně ÚT budou vybudovány betonové základy pro zásobníky a liniové odvodnění. Dále bude opravena podlaha včetně nového podlahového nátěru a výmalba obvodových stěn bílou barvou.

Nové zásobníky budou napojeny na stávající objektové rozvody (topná a vratná voda ÚT, studená voda, teplá voda, cirkulace a kanalizace).

Realizace bude prováděna ve čtyřech fázích tak, aby byla minimalizována odstávka teplé vody do budovy A a do kuchyně.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Obchodní firma:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Adresa sídla:	Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO:	27283518
DIČ:	CZ27283518

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:	STORING spol. s r.o.
sídlo:	Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3
IČO:	25 41 04 82
DIČ:	CZ 25410482
telefon:	485 388 111
fax:	485 388 199
e-mail:	projekce@storing.cz
hlavní inženýr projektu:	Ing. František Příhoda – STORING s.r.o.
stavebně technické řešení:	Ing. Václav Remuta
ZTI, VYT:	Ing. Václav Remuta
MaR:	Filip Procházka – ALAD CZ s.r.o.

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na dílčí objekty, pouze je rozdělena na 4 fáze z důvodu nezbytnosti zachování provozuschopnosti systému TUV pro potřeby nemocnice.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- /1/ Zaměření a digitalizace stávajícího stavu strojovny
- /2/ Dostupné části dokumentace z doby výstavby
- /3/ Konzultace a projednání s investorem