



- B1, B2, B3 – STAVAJÍCÍ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV
OBEM 6300 LITRŮ
B4 – STAVAJÍCÍ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV
OBEM 10000 LITRŮ
- Č31 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ZDVOUJENÉ ÚT, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO YONOS MAXO-D 32/0,5-11, DN32, P=305 W, 1x230V
Č32a, Č32b – OBĚHOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO TOP-Z 80/10, DN80, P=1440 W, 3x400V
Č33 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ZDVOUJENÉ ÚT, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO YONOS MAXO-D 65/0,5-16, DN65, P=1450 W, 1x230V
Č32c, Č32d – OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO TOP-Z 80/10, DN80, P=1440 W, 3x400V
Č34a – OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO STRATOS-ZD 32/1-12, DN32, P=300 W, 1x230V
Č34b – OBĚHOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILLO STRATOS-ZD 32/1-12, DN32, P=300 W, 1x230V
- EZ1 – TLAKOVÁ EXPAZNZNÍ NADoba PRO JISTĚNÍ AKUMULACNI
TLAKOVÉ NADOBY, PN10, OBJEM 200 LITRŮ
EZ2 – TLAKOVÁ EXPAZNZNÍ NADoba PRO JISTĚNÍ AKUMULACNI
TLAKOVÉ NADOBY, PN10, OBJEM 80 LITRŮ

LEGENDA ARMATUR:

- UV – PŘÍRUBOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL, MAX. 110°C, PN16
S – PŘÍRUBOVÝ SOUPRÁTKO, MAX. 110°C, PN16
KL – MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAČKA, MAX. 110°C, PN16
ZK – MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAČKA, MAX. 110°C, PN16
KK – ZAVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU, MAX. 110°C, PN16
ZV – ZAVITOVÁ ZPĚTNÁ KLAČKA, MAX. 110°C, PN16
F – ZAVITOVÝ FILTR, MAX. 110°C, PN16
VK – VYVAŽOVACÍ VENTIL, NAŘ. STAD/ (x) – NASTAVENÍ
VZK – ZAVITOVÝ KULOVÝ VYPUSŤEČÍ VENTIL S NASTAVCEM
ON – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TI – JÍMKOVÝ TERLOMĚR ROZSAH 0–120°C, PRŮMĚR
PI – MANOMETR 0 – 6 BAR
PI2 – MANOMETR 0 – 10 BAR

- TOPNÁ VODA, PRIMÁRNÍ OKRUH EKUTERM 80°C
VRÁTNÁ VODA, PRIMÁRNÍ OKRUH EKUTERM 60°C
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CÍRKULACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VACLAV REMUŤA	
VYPRACOVAL		ING. VACLAV REMUŤA	
KVAL. LITERECNÝ		OBRČ. ČESKÁ LPA	
INVESTOR: NEMOCNICE S POUKLINIKOU ČESKÁ LPA, a.s., PRAHA 1848, ČESKÁ LPA		KVAL. LITERECNÝ	
NEMOCNICE ČESKÁ LPA		ING. VACLAV REMUŤA	
OPRAVY OHŘEVU TEPLÉ VODY (TV)		KVAL. LITERECNÝ	
D.2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST – ROZVODY TV a C		KVAL. LITERECNÝ	
FORMÁT: A1		DOKUMENTACE PRO	
DÍLŮ: 04/2024		PROVEDENÍ STAVBY	
ČÍSLO ZÁKAZNÍ: 04-2024-564		MĚŘÍTKO: –	
MĚŘÍTKO: –		ČÍSLO VÝKRESU: 564.02.1-41-01	