

Příloha č. 6 – Ilustrační popis předmětu plnění

Náhradní díly do zvlhčovačů

Náhradní díly musí být nové, nepoužité a plně kompatibilní se zvlhčovači dle příslušné kategorie.

Kategorie 1

Zakázkou bude realizován nákup veškerých dílů potřebných pro provoz, servis, servisní prohlídky a opravy zvlhčovačů Condair v objektech ČRo.

Nákupy dílů budou realizovány formou minitendrů dle aktuálních potřeb zadavatele, zpravidla 1x až 2x ročně.

Díly budou nakupovány včetně dopravy do místa určení, jedná se o objekty:

ČRo Praha 2, Vinohradská 12, 12000 Praha 2

ČRo Plzeň, nám. Míru 10, 301 00 Plzeň

ČRo Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno

ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava

V době vyhlášení zakázky se jedná o zvlhčovače **Condair typů CP2 T7, CP 3, EL 16, RS 5, RS 20, RS 80.**

V rámci zakázky je předpokládán nákup dále uvedených dílů (díly jsou uváděny v jednotném čísle, nelze předem stanovit počet jednotlivých nakupovaných dílů, nejedná se o úplný výčet dílů - díly budou kupovány dle aktuálních potřeb zadavatele):

Kryt parního válce, tělo parního válce, sítko parního válce, topné elektrody, vodní hadice, napouštěcí ventil, odkalovací čerpadlo, nádoba parního válce zvlhčovače, napouštěcí kalich, těsnění vyvíjecí nádoby, vložka vyvíjecí nádoby, vyústka nádoby, spojovací objímka, odkalovací čerpadlo, napouštěcí ventil, plovák, hadicový komplet hlídání hladiny, sada sběrné nádrže sedimentu a držáku včetně těsnění, stykač, koleno nerez parní hadice kondenzační hadice, hadicová spona, přepadová nádržka, těsnění, parní hadice, elektrické součásti a veškeré další náhradní díly potřebné k zajištění provozu, servisu a oprav zvlhčovačů Condair.

Kategorie 2

Zakázkou bude realizován nákup veškerých dílů potřebných pro provoz, servis, servisní prohlídky a opravy zvlhčovačů Carel v objektech ČRo.

Nákupy dílů budou realizovány formou minitendrů dle aktuálních potřeb zadavatele, zpravidla 1x ročně.

Díly budou nakupovány včetně dopravy do místa určení, jedná se o objekt **ČRo Olomouc.**

V době vyhlášení zakázky se jedná o zvlhčovače **Carel typů UR027HL004, UR006HL0004, UR002HD0004.**

V rámci zakázky je předpokládán nákup dále uvedených dílů (díly jsou uváděny v jednotném čísle, nelze předem stanovit počet jednotlivých nakupovaných dílů, nejedná se o úplný výčet dílů - díly budou kupovány dle aktuálních potřeb zadavatele):

Krytka napájecího konektoru, víko vyvíjecí nádoby, snímač PTC, svorkovnice, protikus topného tělesa, topné těleso, stahovací objímka víka, těsnění víka nádoby, O-kroužek vypouštěcího čerpadla, filtr vyvíjecí nádoby, sada snímače NTC, nerezová vyvíjecí nádoba, držák vyvíjecí nádoby, kolektor vodního kamene, tepelná izolace, krytka elektrického připojení, těsnění topného tělesa, opěrná příruba topného

tělesa, těsnění čelní příruby, čelní příruba s těsněním, snímač pěnivosti, napouštěcí nádržka, měřič vodivosti, ventil ředění, napouštěcí elektromagnetický ventil, snímač hladiny, vyrovnávací hadice, kabel, vypouštěcí čerpadlo, vypouštěcí hadice, hadice přepadu, doplňovací hadice, vypouštěcí hadice ředění, sada vypouštěcího potrubí, napouštěcí ventil, vypouštěcí ředicí elektromagnetický ventil, sada tepelné ochrany SSR, SSR – polovodičové relé, ochrana motoru, stykač, držák pojistek, transformátor, elektronický regulátor, relé čerpadla, ventilátor, svorka dotykového displeje, svorka displeje LCD, tepelná ochrana vyvíjecí nádoby, řídicí deska ventilátoru, hadice a a veškeré další náhradní díly potřebné k zajištění provozu, servisu a oprav zvlhčovačů Carel.