

MAAUS

Popis :

Číslo projektu : 0101052023

Zákazník : arch Szczygielová

Vypracoval : Max Nguyen Huyen

Datum : 5.1.2023



Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

1 1.01 klubovna

1.1 Výsledky výpočtu, 1.01 klubovna

1.1.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 505 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 310 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 703 lx

Rovnoměrnost Uo


Emin/Em : 1 : 1.63 (0.61)

Rovnoměrnost Ud

Emin/Emax : 1 : 2.27 (0.44)

1.1 Výsledky výpočtu, 1.01 klubovna

1.1.2 Pseudobarvy, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 505 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 310 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 703 lx

Rovnoměrnost Uo

Emin/Em : 1 : 1.63 (0.61)

Rovnoměrnost Ud

Emin/Emax : 1 : 2.27 (0.44)