



OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3:

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ A PŘEKÁŽKY NEBO KRYTY (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.2
- PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, ČL. 411.3.1
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, ČL. 411.3.2

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		ENERGOSERVIS+	
ELEKTROINSTALACE			
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037		
VEDOUCÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz	KRESLIL: Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz		
0,000 = dle B.p.V. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV		MAAUS m. architektonické a urbanistické studio	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veveří IČO: 09613111	STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884	KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice		
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 4200 Veřejné osvětlení		ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ		MĚŘITKO:	-
DOKUMENT - VÝKRES: SCHÉMA ZAPOJENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5.8.4	REVIZE: 01